Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17937181-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение разные товары
Лоттың нөмірі:	№ 88571753-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қабылдау-бақылау аспабы
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру мен ескертудің автоматтық құралдарын басқару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қауіпсіздік-өртке қарсы бақылау-қабылдау құрылғысы (сақтандырғыш шлейфтерінің саны 2, кілт пайдаланушылар саны 255, қуаты 240 Вт, дабыл түрлерінің саны 3, өлшемдері 240*200*835.5 мм, жинақта қауіпсіздік-өртке қарсы бақылау-қабылдау құрылғысы, пайдалану нұсқаулығы, паспорт)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234830100, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Миялы а. ул.С.Каримов №17
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қауіпсіздік-өртке қарсы бақылау-қабылдау құрылғысы (сақтандырғыш шлейфтерінің саны 2, кілт пайдаланушылар саны 255, қуаты 240 Вт, дабыл түрлерінің саны 3, өлшемдері 240*200*835.5 мм, жинақта қауіпсіздік-өртке қарсы бақылау-қабылдау құрылғысы, пайдалану нұсқаулығы, паспорт)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17937181-1
Наименование закупки:	Приобретение разные товары
Номер лота:	№ 88571753-ЗЦП1
Наименование лота:	Прибор приемно-контрольный
Описание лота:	для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
Дополнительное описание лота:	Приемно-контрольный прибор охранно-пожарный (количество шлейфов сигнализации 2, количество пользователей ключей 255, мощность 240 ВТ. количество видов извещений 3, размеры 240*200*835.5 мм, комплектация приемно-контрольный прибор охранно-пожарный, руководство по эксплутации, паспорт)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234830100, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Миялы ул.С.Каримов №17
Срок поставки:	не позднее 20 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приемно-контрольный прибор охранно-пожарный (количество шлейфов сигнализации 2, количество пользователей ключей 255, мощность 240 ВТ. количество видов извещений 3, размеры 240*200*835.5 мм, комплектация приемно-контрольный прибор охранно-пожарный, руководство по эксплутации, паспорт)