Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17432353-1
Сатып алудың атауы:	Энергия қызметі үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81604562-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Балшық камерасы
Лоттың сипаттауы:	сұйықтықтардың арнайы ыдыстарына шашырауды/жинауды/бұруды жою үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Абоненттік балшық д80 (д15 крандары мен фланецтері бар жиынтықта)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы улица Пушкина, 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кем дегенде 80 және кем дегенде 80,1 мм абоненттік балшықтандырғыш,кем дегенде 15 және 15, 1 мм-ден аспайтын Ду крандарының жиынтығы және жауап фланецтері жылыту және сумен жабдықтау жүйелеріндегі суспензияланған бөлшектерден, құмнан және масштабтан суды тиімді тазартуға арналған. Фланецті бекіту құрылғыны тез орнатуға және күтіп ұстауға мүмкіндік береді, ал Ду 15-тен кем емес және 15,1 мм-ден аспайтын шар клапандары дренаж немесе Бақылау-өлшеу құралдарын қосу үшін қолданылады. Мұндай жабдық 16 бардан аспайтын жұмыс қысымына және қоршаған ортаның +150 °C аспайтын температурасына есептелген Шартты өтудің негізгі параметрлері мен өлшемдері (Ду / DN): 80 мм-ден кем емес және 80,1 мм-ден аспайды. қосылатын құбырдың сыртқы диаметрі (Дн): 89 мм-ден кем емес және 89,1 мм-ден аспайды. балшық корпусының Сыртқы диаметрі: 219 мм-ден кем емес және 219,1 мм-ден аспайды. Жұмыс қысымы (RU / PN): кемінде 1.0 МПа (10 кгс/см2) немесе 1.6 МПа (16 кгс/см2) артық емес ортаның максималды температурасы: +150 °C артық емес жұмыс ортасы: су, желілік салқындатқыш жинақтау және басқару элементтері қосылу түрі: фланецті (жиынтықта жауап фланецтері бар ГОСТ бойынша төсемдер мен бекіткіштер) дренаж / ауа кем емес (Ду 15) және 15,1 мм артық емес: шламды ағызу және ауа шығару үшін кемінде 1/2" (Ду 15) және 15,1 мм артық емес екі шарлы кран. Сүзгі элементі: тот баспайтын болаттан жасалған ішкі тор (ұяшық өлшемі әдетте кемінде 1.0-ден 2.0 мм-ге дейін). Габариттік және массалық бағдарлар құрылыс биіктігі: кемінде ~550-650 мм-ден аспайды. құрылыс ұзындығы (фланецтер арасында): кемінде ~350– 400 мм– ден аспайды. салмағы (жиынтықпен бірге): кемінде ~25-32 кг-нан аспайды (қабырғалардың қалыңдығына және кем дегенде Ру10 қысымына байланысты/ Ru16 артық емес). МС қарастырылмаған Өнім жаңа, пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте емес шығарылған болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17432353-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для энергослужбы
Номер лота:	№ 81604562-ЗЦП1
Наименование лота:	Камера грязевая
Описание лота:	для устранения разбрызгивания/сбора/отвода в специальные емкости жидкостей
Дополнительное описание лота:	Грязевик абонентский д80(в комплекте с кранами д15 и фланцами)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр улица Пушкина, 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Абонентский грязевик Ду не менее 80 и не менее 80,1мм с комплектом кранов Ду не менее 15 и не более15,1 мм и ответных фланцев предназначен для эффективной очистки воды от взвешенных частиц, песка и окалины в системах отопления и водоснабжения. Фланцевое присоединение позволяет быстро устанавливать и обслуживать устройство, а шаровые краны не менее Ду 15 и не более 15,1мм используются для дренажа или подключения контрольно-измерительных приборов. Такое оборудование рассчитано на рабочее давление до не более 16 бар и температуру среды до не более +150 °C Основные параметры и размеры Условный проход (Ду / DN): не менее 80 мм и не более 80,1 мм. Наружный диаметр присоединяемой трубы (Дн): не менее 89 мм и не более 89,1мм. Наружный диаметр корпуса грязевика: не менее 219 мм и не более 219,1мм. Рабочее давление (Ру / PN): не менее 1.0 МПа (10 кгс/см²) или не более 1.6 МПа (16 кгс/см²) Максимальная температура среды: не более +150 °C Рабочая среда: вода, сетевой теплоноситель Комплектация и элементы управления Тип присоединения: фланцевое (в комплекте идут ответные фланцы по ГОСТ, прокладки и крепеж) Дренаж / Воздушник не менее (Ду 15) и не более 15,1мм.: два шаровых крана не менее 1/2" (Ду 15) и не более 15,1мм, для слива шлама и выпуска воздуха. Фильтрующий элемент: внутренняя сетка из нержавеющей стали (размер ячейки обычно от не менее 1.0 до не более 2.0 мм). Габаритные и массовые ориентиры Строительная высота: не менее ~550– не более 650 мм. Строительная длина (между фланцами): не менее ~350– не более 400 мм. Масса (в сборе с комплектом): не менее ~25– не более 32 кг (зависит от толщины стенок и давления не менее Ру10/ не более Ру16). ГОСТ не предусмотрен Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2026г.