Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17908628-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88472267-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реле
Лоттың сипаттауы:	аралық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фазаларды бақылау релесі ЕЛ-11Е 380В 50Гц (РКСН)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы, ЖАНГЕЛДИН көшесі, 13/5
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде және тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фазаларды бақылау релесі ЕЛ-11Е 380В 50Гц Бренд реле және автоматика Өлшем бірлігінің коды (ДхШхВ) Метр Ені, мм 45 мм Биіктігі, мм 70 мм Тереңдігі 100 мм Кернеуді өлшеу диапазоны с, В 266 В Кернеуді өлшеу диапазоны, В 380 В 1 таралған контактілер саны Жабылатын контактілер саны 1 Фазаларды кезектестіру тәртібін бақылау функциясы Иә Фазаның үзілуін анықтау функциясы Иә Төмендетілген кернеуді анықтау функциясы Иә МЕМСТ IEC 60255-127-2014

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17908628-1
Наименование закупки:	Приобретение электро товаров
Номер лота:	№ 88472267-ЗЦП1
Наименование лота:	Реле
Описание лота:	промежуточное
Дополнительное описание лота:	Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 380В 50Гц (РКСН)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, ЖАНГЕЛЬДИНА, 13/5
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 16 календарных дней и по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 380В 50Гц Бренд Реле и Автоматика Код единицы измерения размера (ДхШхВ) Метр Ширина, мм 45 мм Высота, мм 70 мм Глубина 100 мм Диапазон измерения напряжения с, В 266 В Диапазон измерения напряжения по, В 380 В Количество размыкающих контактов 1 Количество замыкающих контактов 1 Функция контроля порядка чередования фаз Да Функция обнаружения обрыва фазы Да Функция обнаружения пониженного напряжения Да ГОСТ IEC 60255-127-2014