Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17386948-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81696141-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ұзартқыш
Лоттың сипаттауы:	электрлі, тұрмыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған ұзартқыш кабель 5 м кем емес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сым ұзындығы: 5 метр. Желі кернеуі: 220–250 В (жиілігі 50 Гц). Номиналды ток: 10 А (қуаты 2,2 кВт-қа дейінгі жүктемелер үшін) немесе 16 А (қуаты 3,5 кВт-қа дейінгі жоғары қуатты жүктемелер үшін). Максималды жүктеме қуаты: 2200–3500 Вт. Розеткалар саны: 2–4 дана. Кабель түрі: иілгіш (мысалы, ПВС немесе ШВВП), көлденең қимасы кемінде 1,5 мм². ГОСТ 31223-2012 стандартына сәйкес келеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17386948-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81696141-ЗЦП1
Наименование лота:	Удлинитель
Описание лота:	электрический, бытовой
Дополнительное описание лота:	Удлинитель не менее 5 м для ТЭЦ-1
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Длина шнура: 5 метра.Напряжение сети: 220–250 В (частота 50 Гц).Номинальный ток: 10 А (для нагрузки до 2.2 кВт) или 16 А (для мощной нагрузки до 3.5 кВт).Максимальная мощность нагрузки: от 2200 до 3500 Вт.Количество розеток: от 2до 4 гнезд.Тип провода: гибкий (например, ПВС или ШВВП), сечение не менее 1.5 мм². Согласно ГОСТу 31223-2012