Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17538470-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200228-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, қалайыланған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алюминий ұштығы 95
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алюминийден жасалған ұштық алюминий сымдары мен кабельдерін престеу әдісімен ұштауға және кейін электр техникалық жабдыққа қосуға арналған. Бұйым алюминийден жасалуы тиіс. Ұштық қимасы кемінде 95 мм^2 болатын дөңгелек алюминий өткізгіштерге арналған болуы тиіс. Ұштық сенімді электрлік байланысты, қосылыстың механикалық беріктігін және ұзақ пайдалану мерзімін қамтамасыз етуі тиіс. МЕМСТ 18475-82. Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17538470-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200228-ЗЦП2
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, луженый
Дополнительное описание лота:	Наконечник алюминиевый 95
Количество:	70
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наконечник алюминиевый предназначен для оконцевания алюминиевых проводов и кабелей методом опрессовки с последующим присоединением к электротехническому оборудованию. Изделие должно быть изготовлено из алюминия. Наконечник должен быть рассчитан на круглые алюминиевые проводники сечением не менее 95 мм². Наконечник должен обеспечивать надежный электрический контакт, механическую прочность соединения и длительный срок эксплуатации. ГОСТ 18475-82. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.