Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17559847-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (СБиОТ)
Лоттың нөмірі:	№ 87799705-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-5 өрт сөндіргіші – А, В, С, Е (1000 В дейін) өрт сыныптарын сөндіруге арналған. • толық массасы 20 кг-нан аспайтын тасымалды өрт сөндіргіш; • өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы – кемінде 10 секунд; • өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы – кемінде 3,0 м; • пайдалану температурасының диапазоны – -40°С-тан +50°С-қа дейін; • тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіштің құрылымы: 1 – корпус; 2 – өрт сөндіргіш заттың заряды (ұнтақ); 3 – сифондық түтік; 4 – өрт сөндіргіш затты ығыстыратын газы бар баллон; 5 – аэраторы бар газ түтігі; 6 – манометр; 7 – тасымалдауға арналған тұтқа; 8 – бекіту-іске қосу құрылғысының иінтірегі; 9 – өрт сөндіргіш затты өрт сөндіргіштен беруге арналған саптамасы бар иілгіш шланг. Міндетті талаптар: жеткізуші тауар белгісін, дайындаушы зауыттың атауы мен мекенжайын көрсете отырып, тиісті бағанды толтыруы, сондай-ақ тауарға паспорт пен сәйкестік сертификатын ұсынуы қажет. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-5 өрт сөндіргіші – А, В, С, Е (1000 В дейін) өрт сыныптарын сөндіруге арналған. • толық массасы 20 кг-нан аспайтын тасымалды өрт сөндіргіш; • өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы – кемінде 10 секунд; • өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы – кемінде 3,0 м; • пайдалану температурасының диапазоны – -40°С-тан +50°С-қа дейін; • тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіштің құрылымы: 1 – корпус; 2 – өрт сөндіргіш заттың заряды (ұнтақ); 3 – сифондық түтік; 4 – өрт сөндіргіш затты ығыстыратын газы бар баллон; 5 – аэраторы бар газ түтігі; 6 – манометр; 7 – тасымалдауға арналған тұтқа; 8 – бекіту-іске қосу құрылғысының иінтірегі; 9 – өрт сөндіргіш затты өрт сөндіргіштен беруге арналған саптамасы бар иілгіш шланг. Міндетті талаптар: жеткізуші тауар белгісін, дайындаушы зауыттың атауы мен мекенжайын көрсете отырып, тиісті бағанды толтыруы, сондай-ақ тауарға паспорт пен сәйкестік сертификатын ұсынуы қажет. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17559847-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (СБиОТ)
Номер лота:	№ 87799705-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП-5 - предназначен для тушения пожаров классов А,В,С,Е (до 1000В);-переносные огнетушитель с полной массой не более 20кг.; - продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 10 с; - длина струи ОТВ не менее 3,0 м; - диапазон температуры эксплуатации от -40 до +50 С0; -конструкция переносного порошкового огнетушителя(1-корпус; 2-заряд ОТВ/порошок/; 3-сифонная трубка; 4-баллон с газом,вытесняющим ОТВ; 5-газовая трубка с аэратором; 6- манометр; 7-ручка для переноски; 8-рычаг запорно-пускового устройства; 9-гибкий шланг насадок для подачи ОТВ из огнетушителя, установленный на шланге; Обязательные требования: поставщику необходимо заполнить столбец с указанием товарного знака, наименование и адрес завода изготовителя, а также предоставить паспорт и сертификат соответствия к товару. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель ОП-5 - предназначен для тушения пожаров классов А,В,С,Е (до 1000В);-переносные огнетушитель с полной массой не более 20кг.; - продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 10 с; - длина струи ОТВ не менее 3,0 м; - диапазон температуры эксплуатации от -40 до +50 С0; -конструкция переносного порошкового огнетушителя(1-корпус; 2-заряд ОТВ/порошок/; 3-сифонная трубка; 4-баллон с газом,вытесняющим ОТВ; 5-газовая трубка с аэратором; 6-манометр; 7-ручка для переноски; 8-рычаг запорно-пускового устройства; 9-гибкий шланг насадок для подачи ОТВ из огнетушителя, установленный на шланге; Обязательные требования: поставщику необходимо заполнить столбец с указанием товарного знака, наименование и адрес завода изготовителя, а также предоставить паспорт и сертификат соответствия к товару. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005