Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18020957-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Өзге де тауарларды сатып алу (Үздіксіз қоректеу көзі интерактивті) (техникалық ерекшелікке сәйкес |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88748101-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Үздіксіз қоректеу көзі |
| **Лоттың сипаттауы:** | интерактивті |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Үздіксіз қоректеу көзі интерактивті. Үздіксіз қуат көзі (Источник бесперебойного питания).Түрі: желілік интерактивті (Line-Interactive).Қуаты: кемінде 1000 VA / 600 W.Кіріс кернеуі: 220 В.Шығыс кернеуі: 220 В ± 10%.Жиілігі: 50/60 Гц.Аккумулятор түрі: кіріктірілген, қорғасын-қышқылды аккумулятор.Қорғаныс түрлері: қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден, жоғары және төмен кернеуден қорғау.Автоматты түрде қайта қосылу функциясы болуы тиіс.Аккумуляторды зарядтау функциясы болуы тиіс.Дыбыстық және жарықтық ескерту жүйесі болуы тиіс.Қосылу түрі: стандартты электр розеткалары. Жеткізу алдында тауар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек. Мақұлданбаған заттар қабылданбайды. қабылданады таза орамдағы жоғары сапалы тауарлар ғана. Міндетті – тауарды жеткізу кезінде сәйкестік сертификатының түпнұсқасын ұсыну.техникалық сипаттамаларға сәйкес қатаң түрде |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазақстан, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әулиеата ауданы, Бектөбе алабы, Жидебай көшесі, ғимарат 17. |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Үздіксіз қуат көзі (Источник бесперебойного питания)<br>Түрі: желілік интерактивті (Line-Interactive).<br>Қуаты: кемінде 1000 VA / 600 W.<br>Кіріс кернеуі: 220 В.<br>Шығыс кернеуі: 220 В ± 10%.<br>Жиілігі: 50/60 Гц.<br>Аккумулятор түрі: кіріктірілген, қорғасын-қышқылды аккумулятор.<br>Қорғаныс түрлері: қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден, жоғары және төмен кернеуден қорғау.<br>Автоматты түрде қайта қосылу функциясы болуы тиіс.<br>Аккумуляторды зарядтау функциясы болуы тиіс.<br>Дыбыстық және жарықтық ескерту жүйесі болуы тиіс.<br>Қосылу түрі: стандартты электр розеткалары.- Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.<br>- Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.<br>- Жеткізуші тауардың сапасына кепілдік беруі қажет.<br>Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.<br>Ескерту: Техникалық сипаттама шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Барлық шығындар (жеткізу, орнату, түсіру және тиеу) жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Сан, өлшем, түр, түс және басқа да параметрлер тапсырыс берушінің орналасқан жерінде анықталады. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18020957-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение прочие товары(Источник бесперебойного питания интерактивный ) (согласно технической спецификации)/ / |
| **Номер лота:** | № 88748101-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Источник бесперебойного питания |
| **Описание лота:** | интерактивный |
| **Дополнительное описание лота:** | Источник бесперебойного питания) Тип: линейно-интерактивный (Line-Interactive).Мощность: не менее 1000 VA / 600 W.Входное напряжение: 220 В.Выходное напряжение: 220 В ± 10%.Частота: 50/60 Гц.Тип аккумулятора: встроенный, свинцово-кислотный аккумулятор. Виды защиты: защита от короткого замыкания, перегрузки, повышенного и пониженного напряжения.Должна быть предусмотрена функция автоматического повторного включения.Должна быть предусмотрена функция зарядки аккумулятора.Должна быть предусмотрена система звукового и светового оповещения.Тип подключения: стандартные электрические розетки. Товар перед поставкой.Предварительное согласование с заказчиком. Не одобренные предметы не принимаются. принимается чисто только товары высокого качества в упаковке. Обязательный товар оригинал сертификата соответствия при предложить |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата  Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, район Әулиеата, Массив Бектобе, улица Жидебай, здание 17. |
| **Срок поставки:** | С момента подписания договора 20 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Источник бесперебойного питания<br>Тип: линейно-интерактивный (Line-Interactive).<br>Мощность: не менее 1000 VA / 600 W.<br>Входное напряжение: 220 В.<br>Выходное напряжение: 220 В ± 10%.<br>Частота: 50/60 Гц.<br>Тип аккумулятора: встроенный, свинцово-кислотный аккумулятор.<br>Виды защиты: защита от короткого замыкания, перегрузки, повышенного и пониженного напряжения.<br>Должна быть предусмотрена функция автоматического повторного включения.<br>Должна быть предусмотрена функция зарядки аккумулятора.<br>Должна быть предусмотрена система звукового и светового оповещения.<br>Тип подключения: стандартные электрические розетки.- Товар должен быть новым, ранее не использованным.<br>- Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке.<br>- Поставщик должен гарантировать качество товара.<br>Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.<br>Примечание: Техническая спецификация является неотъемлемой частью договора. Все расходы (доставка, установка, разгрузка и погрузка) осуществляются за счет поставщика. Количество, размеры, тип, цвет и другие параметры определяются по месту нахождения заказчика |