Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17834557-1
Сатып алудың атауы:	Диафрагма, индикаторлық қағаз, сүзгі элементі, қола шеңбер.
Лоттың нөмірі:	№ 86605166-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Фильтрлейтін элемент
Лоттың сипаттауы:	сүзгілеу жұқалығы 1-50 мкм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	44
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 40 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: реактивті қозғалтқыштарға арналған отындарды белгіленген мөлшердегі телімдермен механикалық ластанудан тазарту; Сипаттама - автоцистернадан авиаотынды қабылдау пункттерінің ФГк-120 үлгісінің стационарлық сүзгілерінде авиаотынды тазалау ретінде пайдаланылады; Модель - ФЭ-2000-15-1-В; Сүзгі элементтерінің осы моделін сатып алу «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 12-бабы 5-тармағы 1-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші пайдаланатын «Элион-2» өндірісінің ФГк-120 стационарлық сүзгілерін толық жинақтау үшін сатып алынады, олардың жабдықталуын осы модельдің сүзгі-элементтерімен сүзгі өндіруші орындаған. Сүзгі элементтерінің осы моделін сатып алу қызмет ету мерзімі аяқталған элементтерді ауыстыру үшін, сондай-ақ оларды штаттық жабдықтың конфигурациясын өзгертпей орнату мүмкіндігін сақтау және сүзгілер жұмысының параметрлерін сақтау үшін қажет. Техникалық сипаттамалары: - сүзгіш материал - ақ немесе біртектес сары түсті қағаз; - нөмірі. өткізу қабілеті кемінде 2 000 л/мин; - номиналды ағын кезіндегі қысымның төмендеуі: бастапқы - 0,02 - 0,06; рұқсат етілген шекті - 0,15 кг/см2; - сүзу жіңішкелігі 15 мкм-ден артық емес; - отын ағынының бағыты - ішке; - монтаждау тәсілі - тік; Габариттік өлшемдері, мм: - қалыңдығы. диаметрі - 330; - ішкі. диаметрі - 104; - биіктігі - 465; Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айларда) 12. ТУ 5252-002-451 80465-05. - шарт жасасқаннан кейін, өнім беруші өндірушіден сатып алу алдында міндетті түрде Тапсырыс берушімен бұйымның моделін, орындалуын, қосылатын мөлшерін келісуге тиіс; - элементтерді өндіру күні 2026 жылдан ерте болмауы тиіс; - бұйым зақымдалмаған зауыттық қаптамада модельді, өндірушіні белгілей отырып жеткізілуі тиіс; - жеткізу кезінде бұйымдар партиясына өндірушінің түпнұсқа сертификатын ұсыну;

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17834557-1
Наименование закупки:	Диафрагма, Бумага индикаторная, Элемент фильтрующий, Круг бронзовый.
Номер лота:	№ 86605166-ЗЦП1
Наименование лота:	Элемент фильтрующий
Описание лота:	тонкость фильтрации 1-50 мкм
Дополнительное описание лота:	Элемент фильтрующий ФЭ-2000-15-1-В
Количество:	44
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 40 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение:очистка топлив для реактивных двигателей от механических загрязнений с присадками в установленных количествах и бех них; Описание - используются в качестве очистки авиатоплива в стационарных фильтрах модели ФГк-120 пунктов приема авиатоплива с автоцистерн; Модель – ФЭ-2000-15-1-В; Закуп данной модели фильтро-элементов выполняется соответствии пп.1 п.5 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» для доукомплектования эксплуатируемых Заказчиком стационарных фильтров ФГк -120 производства «Элион-2», оснащение которых фильтро-элементами данной модели выполнено производителем фильтров. Закуп данной модели фильто-элементов необходим для замены элементов с оконченным сроком службы, а также для сохранения возможности их установки без изменения конфигурации штатного оборудования и сохранения параметров работы фильтров. Технические характеристики: - фильтрующий материал – бумага белого или однородно желтого цвета; - ном. пропускная способность не менее 2 000 л/мин; - перепад давления при номинальном потоке: начальный – 0,02 – 0,06; предельно допустимый – 0,15 кг/см2; - тонкость фильтрации не грубее 15 мкм; - направление потока топлива – внутрь; - способ монтажа – вертикальный; Габаритные размеры, мм: - наруж. диаметр – 330; - внутр. диаметр – 104; - высота – 465; Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) Не менее 12 месяцев. ТУ 5252-002-451 80465-05. - после заключения договора, перед закупом у производителя, поставщик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком модель, исполнение, присоединительные размеры изделия; - дата производства элементов должна быть не ранее 2026 года; - изделия должны быть поставлены в неповрежденной заводской упаковке с обозначением модели, производителя; - при поставке предоставить оригинальный сертификат производителя на партию изделий;