Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18010581-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шартқа сәйкес рукав сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88557714-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	рукав 65-1,0 мм со стволом
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 65 мм, жұмыс қысымы 1,0 МПа болатын өрт сөндіруге арналған қысымды жең және оған қоса берілетін өрт сөндіру оқпаны. Диаметрі 65 мм өрт сөндіруге арналған қысымды жең өрт сөндіру жұмыстары кезінде суды және су негізіндегі өрт сөндіру ерітінділерін қысыммен беруге арналған. Ол өрт сөндіру шкафтарында, ғимарат ішіндегі және сыртқы өрт сөндіру сумен жабдықтау жүйелерінде, сондай-ақ жалпы өрт сөндіру жабдықтарының құрамдас бөлігі ретінде қолданылуы тиіс. Жеңнің номиналды диаметрі 65 мм, ішкі диаметрі 66 ± 2 мм, жұмыс қысымы кемінде 1,0 МПа, сынақ қысымы кемінде 1,25 МПа, ал жарылу қысымы кемінде 2,0 МПа болуы қажет. Жеңнің ұзындығы 20 метрді құрауы тиіс. Жең материалы берік синтетикалық матадан жасалып, ішкі жағынан су өткізбейтін полимер қабатпен қапталуы керек; бұл оның герметикалығын, тозуға төзімділігін және механикалық әсерлерге деген беріктігін қамтамасыз етеді. Жең екі дана GR-65 типті жалғастырғыш басымен және өрт сөндіру кезінде су ағынын қалыптастыруға әрі бағыттауға арналған бір дана RS-70 қол оқпанымен жабдықталуы тиіс. Жалғастырғыш элементтер сенімді және герметикалық (ағып кетпейтін) қосылысты қамтамасыз етуі қажет. Өнім жаңа және бұрын қолданылмаған болуы, сондай-ақ онда ешқандай механикалық зақымдар, жарықтар, жыртылулар немесе қабаттардың ажырауы болмауы тиіс. Барлық құрамдас бөліктер өрт қауіпсіздігі талаптарына және қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес келуі керек. Өнім толық жиынтықта жеткізілуі тиіс; онымен бірге өнім паспорты және оның сапасын әрі белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттама болуы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18010581-1
Наименование закупки:	Рукав согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88557714-3ЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	рукав 65-1,0 мм со стволом
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск д.нурпейсова 17
Срок поставки:	после подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав пожарный напорный диаметром 65 мм с рабочим давлением 1,0 МПа, со стволом. Пожарный напорный рукав диаметром 65 мм предназначен для подачи воды и водных огнетушащих растворов под давлением при тушении пожаров. Применяется для комплектации пожарных шкафов, внутренних и наружных противопожарных водопроводов, а также пожарного оборудования. Рукав должен иметь условный проход 65 мм, внутренний диаметр 66 ± 2 мм, рабочее давление не менее 1,0 МПа, испытательное давление не менее 1,25 МПа и разрывное давление не менее 2,0 МПа. Длина рукава должна составлять 20 метров. Материал рукава должен быть изготовлен из прочной синтетической ткани с внутренним водонепроницаемым полимерным покрытием, обеспечивающим герметичность, износостойкость и устойчивость к механическим воздействиям. Рукав должен быть укомплектован двумя соединительными головками ГР-65 и одним ручным пожарным стволом РС-70, предназначенным для формирования и направления водяной струи при тушении пожара. Соединительная арматура должна обеспечивать надёжное и герметичное соединение. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин, разрывов и расслоений. Все комплектующие должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и действующим техническим нормативам. Поставка должна осуществляться в полной комплектации, с паспортом изделия и документами, подтверждающими качество и соответствие установленным требованиям.