Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17499078-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81762194-3ЦП1
Лоттың атауы :	Блок
Лоттың сипаттауы:	электр және радиоаппаратураларға арналған, қоректеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-2 үшін айнымалы ток ажыратқыштарын тексеруге арналған БПФР қызмет көрсету блогы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Сервистік блок (БПФР - Б - блок, П - тексеру, Ф - жұмыс істеу, Р - ажыратқыш) айнымалы токтың А3790 (шығарылған күні 2005 ж.) типті автоматтарды (жартылай өткізгіш ажыратқыштарды) тексеруге арналған.Сервистік блок ток трансформаторларын, атқарушы электромагнитті және максималды ток ажыратқышының басқару блогын тексеруді, сондай-ақ блоктың ажыратуға (шамадан тыс жүктемеден, фазааралық қысқа тұйықталудан немесе бір фазалы қысқа тұйықталудан қорғауды іске қосу) команданы беру себебін анықтауды қамтамасыз етуі тиіс. Блоктың қуаты-220 В, 50 Гц желісінен, тұтыну-20 Вт-тан аспайды. Тексерілетін ажыратқышқа қосылу үшін блокта розеткаға қосылу үшін штепсельмен аяқталатын байлам болуы керек сынақ басқару блогының алдыңғы панелінде. Сервистік блок мыналармен жеткізілуі тиіс: жалғағыш жгут - 1 дана, сөмке-1 дана. Габариттік өлшемдері (ШхВхГ), мм: кемінде 120×92×120. Салмағы, кг, кемінде: 0,9. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17499078-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81762194-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок
Описание лота:	для электро и радиоаппаратуры, питания
Дополнительное описание лота:	Сервисный блок БПФР для проверки автоматов переменного тока для ТЭЦ-2
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Сервисный блок (БПФР - Б-блок, П-проверки, Ф-функционирования, Р- расцепителя) предназначен для проверки автоматов (полупроводниковых расцепителей) типа А3790 (дата изготовления 2005 г.) переменного тока. Сервисный блок должен обеспечивать проверку трансформаторов тока, исполнительного электромагнита и блока управления расцепителя максимального тока, а также определение причину выдачи блоком команды на отключение (срабатывание защиты от перегрузки, междуфазного короткого замыкания или однофазного короткого замыкания). Питание блока - от сети 220 В, 50 Гц, потребление – не более 20 Вт. Для соединения с проверяемым расцепителем блок должен иметь жгут, заканчивающийся вилкой для подключения к розетке ТЕСТ на лицевой панели блока управления. Сервисный блок должен поставляться с: соединительный жгут - 1 шт, сумка - 1 шт. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: не менее 120×92×120. Масса, кг, не менее: 0,9. Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. "