Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17933744-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88414744-3ЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Клапан |
| **Лоттың сипаттауы:** | тиекті, қоладан жасалған, өлшемі 50 мм дейін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | муфталық вентиль d 25 мм қола, 15б3р |
| **Саны, көлемі:** | 56 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к. |
| **Жеткізу мерзімі:** | өнім беруші өтінімді алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен (КТП) өнім берушілер үшін-60 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | МЕМСТ 3326-86 «Бекіту клапандары, клапандар және кері ысырмалар. Құрылыс ұзындығы».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес<br>Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Муфталық шұра d 25 мм қола, 15б3р – су мен бу үшін бекіткіш және реттеу құрылғысы ретінде құбырларда орнатуға арналған. Муфталық шұра d 25 мм қола, корпустан, қақпақтан, жапқыш тораптан, шпиндельден, жылжыма ұршықтан, айналғыдан тұрады. Вентилін қақпашамен жалғау – бұрандалы. Шпиндельдің тығыздамасы – нығыздауыш. Нығыздауышты қысу ілме гайка арқылы жүзеге асырылады. Шпиндель жылжыма ұршықпен бастырмалатқыштар арқылы жалғанады. Айналғыны айналдыру арқылы шпиндельдің ілгерімелі қозғалысы қамтамасыз етіледі, ол қозғала отырып, жылжыма ұршықты үстіге көтереді немесе түсіреді, сол арқылы 15б3р қақпақшаның ершігіндегі өткізгіш саңылауды ашып, жабады.<br>2. Негізгі техникалық сипаттамалары:<br>Вентиль қысымы: Р–10 кгс/см²;<br>Корпус материалы:қола;<br>Жұмыс ортасының температурасы: 70ºС артық емес;<br>Жалғау – МЕМСТ 6527-68 бойынша жалғау муфталы;<br>МЕМСТ 9544-93 бойынша – с санатты бекітпенің саңылаусыздығы;<br>Вентильдің жұмыс ортасы: сұйық және газ тәрізді бейтарап орта. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17933744-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп товаров(СКСиП) |
| **Номер лота:** | № 88414744-3ЦП2 |
| **Наименование лота:** | Клапан |
| **Описание лота:** | запорный, бронзовый, размер до 50 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый, 15б3р |
| **Количество:** | 56 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней с даты получения заявки поставщиком, для поставщиков из реестра казахстанских товаропроизводителей (КТП) – 60 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ГОСТ 3326-86 «Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины».Год выпуска не ранее 2026 года<br>Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый, 15б3р – предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного и регулирующего устройства для воды и пара. Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый, 15б3р состоит из корпуса, крышки, узла затвора, шпинделя, золотника, маховика. Соединение корпуса вентиля 15б3р с крышкой – резьбовое. Уплотнение шпинделя сальниковое. Подтяжка сальника производится накидной гайкой. Соединение шпинделя с золотником осуществляется завальцовкой. Вращением маховика обеспечивается поступательное движение шпинделя, который, перемещаясь, поднимает или опускает золотник, тем самым, открывая или закрывая проходное отверстие в седле клапана.<br>2. Основные технические характеристики:<br>Давления вентиля: Р–10 кгс/см2;<br>Материал корпуса: бронза;<br>Температура рабочей среды: не более 70ºС;<br>Тип привода – ручной (маховик);<br>Присоединение – муфтовое по ГОСТ 6527-68;<br>Герметичность затвора класса – С по ГОСТ 9544-93;<br>Рабочая среда вентиля: жидкие и газообразные нейтральные среды. |