Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17438009-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-3 үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81761894-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3-ЖЭО арналған МП-4 У 0-16кГс/см2 манометрі
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Агрессивті емес, кристалданбайтын сұйықтықтардың, будың және газдың артық қысымы мен вакуумын өлшеуге арналған техникалық манометр. Өлшем бірлігі: кгс/см2; Манометр корпусының диаметрі - артық емес 160 мм; Дизайн: Корпус материалы: болат; Шыны: техникалық; Цифр: алюминий қорытпасы, бұрандалы; Түтік-сектор механизмі: қола, жез, тот баспайтын болат; Саптама, құбырлы серіппе: жез, қола; Жоғарғы қысымның мәні: кем емес 16 кгс/см2; Дәлдік класы: 1,0; Жалғау жіпі: М 20х1,5; Қорғау класы: IP40; Жұмыс ортасы су, бу; Фланецсіз, амортизаторсыз радиалды фитинг; Қазақстан Республикасында жарамды растауы бар төлқұжаттың болуы; Тексеру аралығы 2 жылдан кем емес; Жабдық 2026 жылдан ерте емес шығарылуы керек; МЕМСТ 2405-88;"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17438009-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ТЭЦ-3 АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81761894-3ЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр МП-4 У 0-16кГс/см2 для ТЭЦ-3
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Манометр показывающий технический для измерения избыточного давления и разряжения неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа. Единица измерения: кГс/см2; Диаметр корпуса манометра не более 160 мм; Исполнение: Материал корпуса: сталь; Стекло: техническое; Циферблат: алюминиевый сплав, на винтах; Трубко-секторный механизм: бронза, латунь, нержавеющая сталь; Штуцер, трубчатая пружина: латунь, бронза; Верхнее значение давления: не менее 16 кГс/см2; Класс точности: 1,0; Резьба присоединения: М 20х1,5; Степень защиты: IP40; Рабочая среда вода, пар; Радиальный штуцер без фланца, демпфер; Наличие паспорта с действующей поверкой в РК; Межповерочный интервал поверки – не менее 2-лет; Оборудование должно быть произведено не ранее 2026 г.; ГОСТ 2405-88;"