Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17593601-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87724252-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Электроэнергияны есептеуіш
Лоттың сипаттауы:	электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электроэнергияны есептеуіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. А.Аширов көшесі 111 үй. "Қазсушар" РМК Түркістан филиалы Шардара су қоймасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Үш фазалы есептеуіш КӨП ТАРИФТІ САР3 (4) У-Э712 ТХ RS ОР П Д Дәлдік класы Белсенді энергия бойынша 1,0 Реактивті энергия бойынша 0,5S Номиналды кернеу, V 3х57,7/100 Кернеудің шекті жұмыс диапазоны, V 0,8-ден 1,15V-қа дейін Номиналды ток (ең жоғары ток), А 5 (7,5) Желі жиілігінің номиналды мәні, Hz 50 ± 2% Есептеуіштің сезімталдық шегі А-дан артық емес белсенді энергия үшін 0,005 реактивті энергия үшін 0,01 Кернеу тізбектері бойынша белсенді және толық тұтынылатын қуат, кем емес, W және V • А тиісінше 2,0 және 10 Ток тізбектері бойынша тұтынылатын қуат, артық емес, V • А 4,0 . Жеткізу мен түсіруді мердігер жүргізеді. Байланыс нөмері+7702 589 01 93 Н.Бекмұратов"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17593601-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эн.101)
Номер лота:	№ 87724252-ЗЦП3
Наименование лота:	Счетчик электроэнергии
Описание лота:	электронный
Дополнительное описание лота:	Счетчик электроэнергии (Эн.101)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара ул.А.Аширов д 111, Шардаринсого водохранилища ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Счетчик трёхфазный МНОГОТАРИФНЫЙ САР3(4)У-Э712 ТХ RS ОР П Д Класс точности По активной энергии 1,0 По реактивной энергии 0,5S Номинальное напряжение, V 3х57,7/100 Предельный рабочий диапазон напряжений, V от 0,8 до 1,15Vном Номинальный ток (максимальный ток), А 5 (7,5) Номинальное значение частоты сети, Hz 50 ± 2% Порог чувствительности счетчика не более, А, не более для активной энергии 0,005 для реактивной энергии 0,01 Активная и полная потребляемая мощность по цепям напряжения, не более, W и V•A соответственно 2,0 и 10 Потребляемая мощность по цепям тока, не более, V•A 4,07 Поставка и разгрузка производится подрядчиком. Номер связи+7702 589 01 93 Н.Бекмуратов"