Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17920997-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | BF қосылыстары, PVC муфталары |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88550796-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Фланец-дайындама |
| **Лоттың сипаттауы:** | болат, диаметрі 251 мм-ден жоғары |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | ПЭ бойынша Ø355 BF қосылысы |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина 83 көшесі |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | ГОСТ 32415-2013. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Мақсаты: ПЭ полиэтилен құбырын фланецті арматурамен қосуға арналған.<br>Номиналды өлшемі: DN300/PE355.<br>ПЭ құбырының сыртқы диаметрі: кемінде 355 мм, бірақ 357 мм-ден аспауы тиіс.<br>Фланецті қосылыстың сыртқы диаметрі: кемінде 460 мм, бірақ 465 мм-ден аспауы тиіс.<br>ПЭ құбырына арналған отырғызу диаметрі: кемінде 353 мм, бірақ 357 мм-ден аспауы тиіс.<br>Құрылыс ұзындығы (K): кемінде 275 мм, бірақ 475 мм-ден аспауы тиіс.<br>Корпус диаметрі: кемінде 480 мм, бірақ 484 мм-ден аспауы тиіс.<br>Жұмыс қысымы: PN16.<br>Тығыздағыш элементтердің материалы: сумен жабдықтау жүйелеріне арналған эластомер.<br>Тығыздағыш элементтер герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс.<br>Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17920997-1 |
| **Наименование закупки:** | BF Соединения, Муфты PVC |
| **Номер лота:** | № 88550796-3ЦП1 |
| **Наименование лота:** | Фланец-заготовка |
| **Описание лота:** | стальная, диаметр свыше 251 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | BF соединение Ø355 по ПЭ |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул.Пушкина 83 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ГОСТ 32415-2013. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. Гарантийный срок (в месяцах) 12. Назначение: для соединения полиэтиленовой трубы ПЭ с фланцевой арматурой.<br>Номинальный размер: DN300/PE355.<br>Наружный диаметр ПЭ трубы: не менее 355 мм, не более 357 мм.<br>Наружный диаметр фланцевого соединения: не менее 460 мм, не более 465 мм.<br>Посадочный диаметр под ПЭ трубу: не менее 353 мм, не более 357 мм.<br>Строительная длина (K): не менее 275 мм, не более 475 мм.<br>Диаметр корпуса: не менее 480 мм, не более 484 мм.<br>Рабочее давление: PN16.<br>Материал уплотнительных элементов: эластомер, предназначенный для систем водоснабжения.<br>Уплотнительные элементы должны обеспечивать герметичное соединение.<br>Изделие должно быть новым, ранее не использованным. |