Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17477191-1
Сатып алудың атауы:	№2 су құбыры желілері үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87611506-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметр 110 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрып жіберу ПЭ д. 110
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	110 мм. Материал: PE100 (көбінесе сыртқы су желілері үшін) • Сыртқы диаметрі: 110 мм * Бұру бұрышы: 90° • Жұмыс қысымы: PN117-16 барға дейін • SDR: SDR17 (PN10) • Жұмыс ортасының температурасы: әдетте су үшін +40 °C дейін * Қосылу әдісі: дәнекерлеу электр дәнекерлеу компрессиялық қосылыс (110 мм үшін сирек) * Қолдану ортасы: ауыз сумен жабдықтау техникалық су сыртқы су желілері * Түсі: көк жолақтары бар қара * Қызмет ету мерзімі: Нормативтік пайдалану кезінде 50 жылға дейін * Стандарттарға сәйкестігі: ГОСТ 18599 ISO 4427. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17477191-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для водопроводных сетей №2
Номер лота:	№ 87611506-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	полиэтиленовый, диаметр 110 мм
Дополнительное описание лота:	Отвод ПЭ д. 110
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод пэ д.110мм. Материал: ПЭ100 (чаще для наружных водосетей) • Наружный диаметр: 110 мм • Угол отвода: 90° • Рабочее давление: PN117 — до 16 бар • SDR: SDR17 (PN10) • Температура рабочей среды: обычно до +40 °C для воды • Способ соединения: стыковая сварка электросварка компрессионное соединение (реже для 110 мм) • Среда применения: питьевое водоснабжение техническая вода наружные водопроводные сети • Цвет: черный с синими полосами • Срок службы: до 50 лет при нормативной эксплуатации • Соответствие стандартам: ГОСТ 18599 ISO 4427. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок.