Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17982807-1
Сатып алудың атауы:	Тайынша ауданының мектептері үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88724034-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	жылулық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тайынша ауданының мектептері үшін ЖК 103 - 5/1-А3 жылу датчиктері
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596036100, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Амандық а. Амандык ОМ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЖК 103-5/1-А3 жылу өрт хабарлағышы қоршаған ортаның температурасын арттыру бойынша өртті анықтауға және өрт дабылы жүйелерінің қабылдаубақылау аспаптарына "өрт" сигналын беруге арналған. Детектор жабық үй-жайларда автоматты өрт дабылы жүйелерінің құрамында жұмыс істеуге есептелуі тиіс. Әрекет принципі-жылу максимумы немесе дифференциалды (орындалуына байланысты). Детектор белгіленген температураға жеткенде сенімді іске қосылуды қамтамасыз етуі керек, жоғары шуылға және жұмыс тұрақтылығына ие болуы керек. Корпус ішкі элементтерді сыртқы әсерлерден қорғауды қамтамасыз ететін жанбайтын материалдардан жасалуы керек. Тауар жаңа болуы, өрт қауіпсіздігі талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарына сәйкес келуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17982807-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для школ Тайыншинского района
Номер лота:	№ 88724034-ЗЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	тепловой
Дополнительное описание лота:	Тепловые датчики ИП 103 - 5/1-А3 для школ Тайыншинского района
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596036100, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Амандык Амандыкская СШ
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тепловой пожарный извещатель ИП 103-5/1-А3 предназначен для обнаружения возгорания по повышению температуры окружающей среды и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольные приборы систем пожарной сигнализации. Извещатель должен быть рассчитан на работу в составе автоматических систем пожарной сигнализации в закрытых помещениях. Принцип действия — тепловой максимальный или дифференциальный (в зависимости от исполнения). Извещатель должен обеспечивать надежное срабатывание при достижении заданной температуры, обладать высокой помехоустойчивостью и стабильностью работы. Корпус должен быть выполнен из негорючих материалов, обеспечивающих защиту внутренних элементов от внешних воздействий. Товар должен быть новым, соответствовать требованиям пожарной безопасности и действующим стандартам Республики Казахстан.