Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17920997-1
Сатып алудың атауы:	BF қосылыстары, PVC муфталары
Лоттың нөмірі:	№ 88551119-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Фланец-дайындама
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 101-250 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПЭ бойынша Ø180 BF қосылысы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина 83 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 32415-2013. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Мақсаты: ПЭ полиэтилен құбырын фланецті арматурамен қосуға арналған. Номиналды өлшемі: DN150/PE180. ПЭ құбырының сыртқы диаметрі: кемінде 180 мм, бірақ 182 мм-ден аспауы тиіс. Фланецті қосылыстың сыртқы диаметрі: кемінде 285 мм, бірақ 290 мм-ден аспауы тиіс. ПЭ құбырына арналған отырғызу диаметрі: кемінде 178 мм, бірақ 182 мм-ден аспауы тиіс. Құрылыс ұзындығы (K): кемінде 120 мм, бірақ 185 мм-ден аспауы тиіс. Корпус диаметрі: кемінде 245 мм, бірақ 249 мм-ден аспауы тиіс. Жұмыс қысымы: PN16. Тығыздағыш элементтердің материалы: сумен жабдықтау жүйелеріне арналған эластомер. Тығыздағыш элементтер герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17920997-1
Наименование закупки:	BF Соединения, Муфты PVC
Номер лота:	№ 88551119-ЗЦП1
Наименование лота:	Фланец-заготовка
Описание лота:	стальная, диаметр 101-250 мм
Дополнительное описание лота:	BF соединение Ø180 по ПЭ
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул.Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 32415-2013. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. Гарантийный срок (в месяцах) 12. Назначение: для соединения полиэтиленовой трубы ПЭ с фланцевой арматурой. Номинальный размер: DN150/PE180. Наружный диаметр ПЭ трубы: не менее 180 мм, не более 182 мм. Наружный диаметр фланцевого соединения: не менее 285 мм, не более 290 мм. Посадочный диаметр под ПЭ трубу: не менее 178 мм, не более 182 мм. Строительная длина (K): не менее 120 мм, не более 185 мм. Диаметр корпуса: не менее 245 мм, не более 249 мм. Рабочее давление: PN16. Материал уплотнительных элементов: эластомер, предназначенный для систем водоснабжения. Уплотнительные элементы должны обеспечивать герметичное соединение. Изделие должно быть новым, ранее не использованным.