Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999098-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу жылу алмастырғыштар жылытқыштар
Лоттың нөмірі:	№ 88496287-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Жылуалмастырғыш
Лоттың сипаттауы:	стационарлық қазандық үшін, булы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылу алмастырғыштар
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Шаңырақ шағын ауданы, Губкин көшесі, 26
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойынғаннан кейін, 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Q 5-10 және Q 20-40 жылытқыштарының техникалық сипаттамалары Құбырлардың сыртқы диаметрі бойынша жылу алмасу бетінің ауданы, м2 1,6 Жылыту суы бойынша жұмыс параметрлері: 0,02 (0,2) Қысым, МПа (кгс/см2) 104,2 Кіріс температурасы, °С 25 Шығу температурасы, °С 45 Қысым, МПа (кгс/см2) 0,7 (7,0) Түтік өлшемі диаметрі мм: 16 Қабырғалардың қалыңдығы 1 Ұзындығы: 1700 Түтіктер саны: 40 Жылу алмастырғыштың массасы (сусыз), кг 126 ГОСТ 15122-79, ГОСТ 25449-82

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999098-1
Наименование закупки:	Приобретение теплообменники водогрвателей
Номер лота:	№ 88496287-ЗЦП3
Наименование лота:	Теплообменник
Описание лота:	для стационарного котла, паропаровой
Дополнительное описание лота:	Теплообменники
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен микрорайон Шанырак, улица Губкина, 26
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики подогревателей Q 5-10 и Q 20-40 Площадь поверхности теплообмена по наружному диаметру труб, м2 1,6 Рабочие параметры по греющей воде: 0,02 (0,2) Давление, МПа (кгс/см2) 104,2 Температура на входе, °С 25 Температура на выходе, °С 45 Давление, МПа (кгс/см2) 0,7 (7,0) Размер трубки диаметр мм: 16 Толщина стенок 1 Длина: 1700 Количество трубок: 40 Масса теплообменника (без воды), кг 126 ГОСТ 15122-79, ГОСТ 25449-82