Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17929227-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жеңі аязға төзімді
Лоттың нөмірі:	№ 81662604-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аязға төзімді өрт жеңі 65/ 1,6
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ғимараты, 3
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 61 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аязға төзімді өрт сөндіру жеңі 65 / 1,6 техникалық ерекшелігі: жылжымалы өрт техникасын жинақтау үшін жұмыс қысымы 1,6 МПа ішкі диаметрлі ішкі гидрооқшаулағыш жабыны бар қысымды өрт сөндіру жеңдері. Ішкі гидрооқшаулағыш қабаты бар синтетикалық талшықтардан жасалған жақтау (корпус) (резеңке камера немесе полимерлі материалдардан жасалған камера). Қысымды өрт жеңдері ҚР СТ 1714-2007 талаптарына және белгіленген тәртіппен бекітілген нақты үлгідегі өрт жеңдеріне арналған өзге де нормативтік құжаттарға немесе техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалуы тиіс. Өрт сөндіру жеңдері МЕМСТ 12.2.037 бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. ГОСТ 15150 бойынша " УХЛ "санаты (ҚР СТ 1714-2007" өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Арынды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынау әдістері") жылжымалы өрт техникасын жинақтауға арналған және қоршаған ортаның температурасы минус 50° С-тан плюс 45 °С-қа дейін жұмыс істеуге есептелген, техникалық сипаттамалары: Ішкі диаметрі (мм) жеңнің ұзындығы, кемінде 20 +_ 1 (м). Сынақ қысымы, кемінде 2 (МПа) . Жарылғыш қысым, кемінде 3.5 (МПа) . Жеңнің ұзындығы 1 метр, салмағы 0,45 (кг) аспайды. Жабынның ішкі қабатының қалыңдығы, кемінде 0,35 (мм). Толықтығы: - 20 +_ 1 (м) жылжу . Қысымды жеңдер бекітілген (диаметрі 1,6-1,8 мм мырышталған сым), екі ұшында ГР-50 жалғау бастары (ГОСТ 28352-89 өрт сөндіру жабдығына арналған жалғау бастары) жиынтықта жеткізілуі тиіс. Әрбір жеңде ұштарының бірінен 150 мм қашықтықта: - дайындаушы кәсіпорынның атауын немесе тауар белгісін және оның заңды мекенжайын; өрт жеңінің ішкі диаметрін, мм; өрт жеңінің ұзындығын, м; жұмыс қысымын, Мпа; дайындалған күнін көрсете отырып, пайдаланудың бүкіл мерзімі ішінде сақталатын таңбалау жазылуы тиіс (ай, жыл). пайдалану құжаттамасы (паспорт) мемлекеттік және орыс тілдерінде орындалуы тиіс және мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс: - дайындаушы кәсіпорынның атауы және заңды мекенжайы; - қысымды өрт жеңінің түрі; - негізгі параметрлері мен өлшемдері; - толықтығы; - Климаттық орындалуы және пайдаланудың температуралық диапазоны; - пайдалану, тасымалдау және сақтау жөніндегі Нұсқаулық; - таңбалауды орындау тәсілі; - дайындаушының кепілдіктері. Таңбалау: ҚР СТ 1714-2007 талаптарына сәйкес. Қаптама: ГОСТ 10354 сәйкес полиэтилен пакеті. Шарттары: - өнімнің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 16 қаулысымен бекітілген "Объектілерді қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің 5-бөлімінің 286-тармағының талаптарына сәйкестігі; - Тапсырыс беруші немесе оның өкілі тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін оларға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізе алады. Бұл сынақтардың барлық шығындарын жеткізуші көтереді. Өнім беруші тауарды жеткізер алдында тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес барлық бөлшектерді Тапсырыс берушімен алдын ала келісуі керек, тауар сапалы болуы керек.тел. 8705 902 0848 Заркум Хозяшевич СПАСОП қызметінің бастығы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17929227-1
Наименование закупки:	Рукав пожарный морозостойкий
Номер лота:	№ 81662604-ЗЦП2
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	Рукав пожарный морозостойкий 65/ 1,6
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Аэропорт здание, 3
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 61 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав пожарный морозостойкий 65/ 1,6 Техническая спецификация: напорные пожарные рукава Напорные пожарные рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием внутреннего диаметра с рабочим давлением 1,6 МПа для комплектации передвижной пожарной техники. Каркас (чехол) из синтетических волокон с внутренним гидроизоляционным слоем (резиновая камера или камера из полимерных материалов). Напорные пожарные рукава должны изготовляться в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007 и иных нормативных документов или технической документации на пожарные рукава конкретного типа, утвержденных в установленном порядке. Пожарные рукава должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.037. Категория «УХЛ» по госту 15150 (СТ РК 1714-2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний») предназначенные для комплектации передвижной пожарной техники и рассчитанные на работу при температуре окружающей среды от минус 50° С до плюс 45 °С. Технические характеристики: Внутренний диаметр (мм) Длина рукава, не менее 20 +_ 1 (м) . Испытательное давление, не менее 2(МПа) . Разрывное давление, не менее 3.5(МПа) . Масса рукава длиной 1 метр, не более 0,45 (кг). Толщина внутреннего слоя покрытия, не менее 0,35 (мм). Комплектность: - скатка 20 +_ 1 (м) . Напорные рукава должны быть поставлены в комплекте с навязанными (оцинкованной проволокой диаметром 1,6-1,8 мм), с обоих концов соединительными головками ГР-50 (ГОСТ 28352-89 Головки соединительные для пожарного оборудования. На каждом рукаве на расстоянии 150 мм от одного из концов должна быть нанесена маркировка, сохраняющаяся в течении всего срока эксплуатации, с указанием: - наименования или товарного знака предприятия- изготовителя и его юридический адрес; внутреннего диаметра пожарного рукава, мм; длины пожарного рукава, м; рабочего давления, Мпа; даты изготовления (месяц, год). эксплуатационная документация (паспорт) должна быть выполнена на государственном и русском языках, и содержать следующие сведения: - наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя; - тип напорного пожарного рукава; - основные параметры и размеры; - комплектность; - климатическое исполнение и температурный диапазон эксплуатации; - инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению; - способ выполнения маркировки; - гарантии изготовителя. Маркировка: в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007. Упаковка: Полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 10354. Условия: - соответствие продукции требованиям п. 286 раздела 5 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16; - заказчик или его представитель могут проводить технический контроль и/или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. Поставщик должен перед поставкой товара предварительно согласоваться с заказчиком все детали в соответствий техспецификаций заказчика, товар должен быть хорошего качества.тел. 8705 902 0848 Заркум Хозъяшевич начальник службы СПАСОП.