Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999197-1
Сатып алудың атауы:	Атмосфералық жылу алмасу аппараты
Лоттың нөмірі:	№ 88496214-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылу алмасу аппараты
Лоттың сипаттауы:	қаптама құбырлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Атмосферный охладитель выпара ОВА-2
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Шаңырақ шағын ауданы, Губкин көшесі, 26
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде немесе егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОВА моделі 2 Тот баспайтын болат 08Х12Н10 16х1 Қолдану саласы Технологиялық процесс Жұмыс ортасы бу-су Корпустағы бу температурасы 104 °С Құбыр жүйесіндегі судың температурасы 50 °С Құбыр жүйесіндегі судың температурасы 80 °С Төменгі түрі Тегіс жылу алмасу беті 2 м2 Корпустағы будың жұмыс қысымы 0,02 Мпа (0,2 кгс / см;) Құбыр жүйесіндегі судың жұмыс қысымы0, 4 Мпа (4кгс / см2) Желілік судың саны 4 Корпустың диаметрі 325 мм Құбыр жүйесінің ұзындығы 1500 мм Тіректер жиынтығының болуы исп. 1 (тіректермен) Жылу алмасу құбырларының материалы Тот баспайтын болат Жылу алмасу құбырлары материалының маркасы 08Х18Н10 Жылу алмасу құбырларының диаметрі 16 мм Жылу алмасу құбырларының қабырғасының қалыңдығы 2,5 мм Жылу алмасу құбырларының ұзындығы 1500 мм Жылу алмасу құбырларының саны 48 дана Фланецтің номиналды диаметрі-DN50 жұбының кірісі Фланецтің номиналды диаметрі-DN32 конденсат шығысы Фланецтердің номиналды диаметрі-DN50 су кірісі мен шығысы Алдыңғы құбыр тақтасының сыртқы диаметрі 370 мм Артқы құбыр тақтасының сыртқы диаметрі 302 мм Ауа ағызу фитингінің диаметрі 21,3 мм Су төгетін арматураның диаметрі 21,3 мм , ГОСТ 16860-88

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999197-1
Наименование закупки:	Аппарат теплообменный атмосферный
Номер лота:	№ 88496214-3ЦП1
Наименование лота:	Аппарат теплообменный
Описание лота:	кожухотрубчатый
Дополнительное описание лота:	Атмосферный охладитель выпара ОВА-2
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен микрорайон Шанырак, улица Губкина, 26
Срок поставки:	После подписания договора по заявке в течение 15 календарных дней или если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Модель ОВА 2 Нержавеющая сталь 08Х12Н10 16х1 Область применения технологический процесс Рабочая среда пар-вода Температура пара в корпусе 104 °С Температура воды в трубной системе на входе 50 °С Температура воды в трубной системе на выходе 80 °С Тип днища плоский Поверхность теплообмена 2 м2 Рабочее давление пара в корпусе 0,02Мпа (0,2кгс/см;) Рабочее давление воды в трубной системе0,4 Мпа (4кгс/см2) Число ходов сетевой воды 4 Диаметр корпуса 325 мм Длина трубной системы 1500 мм Наличие комплекта опор исп.1 (с опорами) Материал теплообменных труб нержавеющая сталь Марка материала теплообменных труб 08Х18Н10 Диаметр теплообменных труб 16 мм Толщина стенки теплообменных труб 2,5 мм Длина теплообменных труб 1500 мм Количество теплообменных труб 48 шт Номинальный диаметр фланца - вход пара DN50 Номинальный диаметр фланца - выход конденсата DN32 Номинальный диаметр фланцев - входа и выхода воды DN50 Внешний диаметр передней трубной доски 370 мм Внешний диаметр задней трубной доски 302 мм Диаметр штуцера спуска воздуха 21,3 мм Диаметр штуцера слива воды 21,3 мм , ГОСТ 16860-88