Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465044-1
Сатып алудың атауы:	ЖЭО-1 үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81673910-3ЦП1
Лоттың атауы :	Қоректеу көзі
Лоттың сипаттауы:	апатқа қарсы автоматика жабдығы мен жоғары жиілікті аппаратураның кернеуін тұрақтандыру үшін, қуаты 30-60 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған қуат көзі айнымалы ток/24 В тұрақты ток, 30 Вт
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бастапқы тізбектегі реттелетін қуат көзі, кіру: 1 фазалы, шығу: 24 В DC/30 Вт; Кірістегі номиналды кернеу диапазоны: 100 В AC - 240 В AC; Кіру кернеуінің диапазоны: 85 В AC - 264 В AC; Іске қосу тогының импульсі: 30 А-дан артық емес (түрі); Жиілік диапазоны: AC 50 Гц - 60 Гц; Автономды жұмыс уақыты кемінде 115 мс (230 В AC); Тұтынылатын ток түрі. 0,4 А (240 В AC) артық емес; Номиналды тұтыну қуаты 72,1 ВА-дан аспайды; Өтпелі процестер кезінде асқын кернеуден қорғау; Варистор; Қуат коэффициенті: (cos phi) кемінде 0,47; Кіру сақтандырғышы: 2 А (инертті типті, ішкі); Номиналды шығу кернеуі 24 В DC; Номиналды шығу тогы: (IN) 1,25 А (-25 °C - 55 °C); 35 В DC артық емес шығу кернеуінен қорғау; Қысқа тұйықталудан қорғалған: иә; Шығу қуаты кемінде 30 Вт; Жұмыс сипаттамаларының шектелуі: 55 °C - 70 °C; Қосылу мүмкіндігі: иә, резервтеу және қуатты арттыру; Қосылу түрі: Бұрандалы қысқыштар; Габариттік өлшемдері, артық емес: ені 22,5 мм, биіктігі 90 мм, тереңдігі 84 мм; Монтаждау DIN-рейкасына орнату; Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай; МЕМСТ 13540-74.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465044-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для ТЭЦ-1
Номер лота:	№ 81673910-ЗЦП1
Наименование лота:	Источник питания
Описание лота:	для стабилизации напряжения оборудования противоаварийной автоматики и высокочастотной аппаратуры, мощность 30-60 Вт
Дополнительное описание лота:	Источник питания AC/24В DC, 30Вт для ТЭЦ-1
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Источник питания с регулированием в первичной цепи, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 30 Вт; Диапазон номинальных напряжений на входе: 100 В AC - 240 В AC; Диапазон входных напряжений: 85 В AC - 264 В AC; Импульс пускового тока: не более 30 А (тип.); Диапазон частот: AC 50 Гц - 60 Гц; Время автономной работы не менее 115 мс (230 В AC); Потребляемый ток тип. не более 0,4 А (240 В AC); Номинальная потребляемая мощность не более 72,1 ВА; Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор; Коэффициент мощности: (cos phi) не менее 0,47; Входной предохранитель: 2 А (инертного типа, внутренний); Номинальное выходное напряжени 24 В DC; Номинальный ток на выходе: (IN) 1,25 А (-25 °C - 55 °C); Защита от перенапряжения на выходе не более 35 В DC; Защищен от короткого замыкания: да; Выходная мощность не менее 30 Вт; Ограничение рабочих характеристик: 55 °C - 70 °C; Возможность параллельного подключения: да, резервирование и повышение мощности; Тип подключения: Винтовые зажимы; Габаритные размеры, не более: Ширина 22,5 мм, Высота 90 мм, Глубина 84 мм; Установка на монтажную DIN-рейку; Гарантийный срок не менее 12 месяцев; ГОСТ 13540-74.