Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009015-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88468677-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 201-250 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полиэтиленовая труба дм 225 мм SDR 17
Саны, көлемі:	48
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	615653100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Тасты а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Тасты а.,
Жеткізу мерзімі:	Келісімшарт бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолдану аясы-сумен жабдықтау; Материал-РЕ 100; SDR - 17; Номиналды қысым-10 атм.; Сыртқы диаметрі-225 мм; Қабырғаның қалыңдығы-13,4 мм; Метрдің массасы-8,88 кг; нормативтік құжат-МЕМСТ 18599 2001; қысымның төмендеу коэффициенті, 36-40 С температурада -0,74; 31-35 С-0,8; 26-30-0,87; ПЭ құбырында мыналар көрсетілуі тиіс: өндіруші кәсіпорын; МЕМСТ; ПЭ 100 полиэтилен маркасы; бұйымның қабырғалары материалының қалыңдығы және оның диаметрі; SDR аббревиатурасы; Түсі- жылтыр қара көк жолақтарымен; Тауардың шығарылған жылы-2026 жылдан кем емес. Құбырлардың ұзындығы-6 метрден кем емес. Құбырлардың барлық сипаттамалары, мемст және өндірушінің атауы лазерлік гравировкасымен таңбалауы болуы керек.Жеткізуді өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде жүзеге асырады. Өнім жаңа болуы керек, ақаулары жоқ, тегіс көк жолақтарымен және техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек. Жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру. Шығу және сәйкестік сертификатын ұсыну міндетті болып табылады. Жеткізу орны: Түркістан облысы, Созақ акданы, Тасты ауылы. Ескерту: Тауар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады. Сәйкес келмеген жағдайда тауар қабылданбайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009015-1
Наименование закупки:	Приобретение товара согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88468677-ЗЦП2
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Описание лота:	полиэтиленовая, диаметр 201-250 мм
Дополнительное описание лота:	Полиэтиленовая труба дм 225 мм SDR 17
Количество:	48
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	615653100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Тасты КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, с.Тасты,
Срок поставки:	По договору
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сфера применения- водоснабжение; Материал- ПЭ 100; SDR-17; Номинальное давление- 10 атм.; наружный диаметр-225 мм; Тольщина стенки-13,4 мм; Масса погонного метра-8,88 кг; Нормативные документ- ГОСТ 18599 2001; Коэффициент снижения давления, Ct при температуре 36-40 ˚С-0,74; при 31-35 ˚С-0,8; при 26-30-0,87; На ПЭ трубе должны быть указаны следующие: информация о предприятии-производителя; ГОСТ; марка полиэтилена ПЭ 100; толщина материала стенок изделия и его диаметр; аббревиатуру SDR; Цвет-черный блестящий с синими полосами; Год выпуска товара- не менее 2026 год. Длина труб - не менее 6 метров . Маркировка труб с лазерной гравировкой всех характеристик, госта и производителя. Поставка осуществляется поставщиком в течении 15 календарных дней со дня подписания договора. Товар должен быть новым, без дефектов с ярко выраженными синими полосами и должен соответствовать техническим характеристикам. Доставка и выгрузка за счет поставщика. Предоставление сертификата происхождения и соответствия обязателен. Место доставки: Туркестанская область, Созакский, с.Тасты. Примечание: Товар принимается строго по технической спецификации. В случае несоответствия товар не принимается.