Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17704667-1
Сатып алудың атауы:	Монтаждық материалдар, құрал-саймандар
Лоттың нөмірі:	№ 88048372-3ЦП1
Лоттың атауы :	Арнайы қорап
Лоттың сипаттауы:	электрмонтаждық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсокартон қабырғаларына арналған орнату қорабы, 2 орын, тереңдігі 40 мм.ГОСТ IEC 60670-1-2015.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипсокартон қабырғаларына арналған орнату қорабы, 2 орын, тереңдігі 40 мм.ГОСТ IEC 60670-1-2015. Тауардың атауы: Гипсокартон қабырғалар мен қуыс қалқаларға арналған 2 орынды орнату қорабы. Техникалық сипаттама Екі орынды орнату қорабы гипсокартоннан (ГКЛ) жасалған қабырғалар мен қалқаларда, сондай-ақ басқа құрғақ қуыс қалқаларда электр орнату механизмдерін жасырын орнатуға арналған. Орындалуы — 2 орынды. Қорап екі электр орнату механизмін бір блокқа орнатуды және кейіннен ортақ екі постты сәндік жақтауды орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Орнату бағыты — көлденең немесе тік. Механизмдерді бекіту орталықтары 71 мм осьаралық қашықтықпен орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс; референстік бұйым 60 және 71 мм бекіту орталықтарына есептелген. Негізгі техникалық сипаттамалары: • орнату орындарының саны — 2; • мақсаты — ГКЛ және қуыс қалқаларға орнату; • монтаж түрі — жасырын; • орналасуы — көлденең немесе тік; • ішкі тереңдігі — кемінде 40 мм; • корпус ұзындығы — шамамен 142 мм; • ені — шамамен 72,8 мм; • әрбір орнату орнының монтаждық саңылауының диаметрі — шамамен 67 мм; • механизмдер арасындағы осьаралық қашықтық — 71 мм; • қорғаныс дәрежесі — IP20-дан төмен емес; • соққыға төзімділік дәрежесі — IK04-тен төмен емес. Корпус материалы — пластик. Материал галогенсіз болуы тиіс. Референстік өнім пластиктен жасалған және галогенсіз ретінде көрсетілген. Қорап гипсокартон парағына немесе басқа қуыс қалқаға сенімді бекітуге арналған конструктивтік элементтермен жабдықталуы тиіс. Электр орнату механизмдерін бекіту бұрандалар және/немесе кергіш бекіткіштер арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Қорапта кабельдерді енгізуге арналған саңылаулар болуы тиіс. Кабель енгізу орындарының саны — кемінде 6, оның ішінде кабельді артқы жағынан енгізу мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Енгізілетін кабельдің рұқсат етілетін диаметрі — 16–25 мм. Конструкцияда орнату орындарының арасында алынбалы ішкі бөлгіш қарастырылуы тиіс. Референстік екі орынды қорап бір алынбалы бөлгішпен жабдықталған. Жұмыс температурасының диапазоны — −5 °C-тан +40 °C-қа дейінгі диапазоннан тар болмауы тиіс. Бұйым ГОСТ IEC 60670-1-2016 талаптарына немесе балама қолданыстағы нормативтік құжат талаптарына сәйкес болуы тиіс. КазСтандарттың ресми каталогында ГОСТ IEC 60670-1-2016 «Қолданыстағы» мәртебесіне ие және электр аппараттарын орнатуға арналған қораптар мен корпустарға қолданылады. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, сынықтары, деформациялары және басқа механикалық зақымданулары болмауы тиіс. Саны: 30 дана. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17704667-1
Наименование закупки:	Монтажные материалы, инструменты
Номер лота:	№ 88048372-ЗЦП1
Наименование лота:	Коробка специальная
Описание лота:	электромонтажная
Дополнительное описание лота:	Коробка установочная для стен из гипсокартона, 2 места, глубина 40 мм. ГОСТ IEC 60670-1-2015.
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коробка установочная для стен из гипсокартона, 2 места, глубина 40 мм. ГОСТ IEC 60670-1-2015. Наименование товара: Коробка установочная 2-местная для стен из гипсокартона и полых перегородок. Техническая спецификация Коробка установочная двухместная, предназначенная для скрытого монтажа электроустановочных механизмов в стенах и перегородках из гипсокартона (ГКЛ), а также в других сухих полых перегородках. Исполнение — 2-местное. Коробка должна обеспечивать установку двух электроустановочных механизмов в один блок с возможностью последующей установки общей двухпостовой декоративной рамки. Тип установки — горизонтальный или вертикальный. Центры крепления механизмов должны обеспечивать монтаж с межосевым расстоянием 71 мм; конструкция референсного изделия рассчитана на центры крепления 60 и 71 мм. Основные технические характеристики: • количество установочных мест — 2; • назначение — монтаж в ГКЛ и полые перегородки; • тип монтажа — скрытый; • расположение — горизонтальное или вертикальное; • внутренняя глубина — не менее 40 мм; • длина корпуса — около 142 мм; • ширина — около 72,8 мм; • диаметр монтажного отверстия каждого установочного места — около 67 мм; • межосевое расстояние между механизмами — 71 мм; • степень защиты — не ниже IP20; • степень ударопрочности — не ниже IK04. Материал корпуса — пластик. Материал должен быть без содержания галогенов. Референсное изделие имеет пластиковый безгалогенный корпус. Коробка должна иметь конструктивные элементы для надежной фиксации в листе гипсокартона или иной полой перегородке. Крепление электроустановочных механизмов должно предусматриваться посредством винтов и/или распорного крепления. Коробка должна иметь кабельные вводы. Количество вводов — не менее 6, в том числе должна быть предусмотрена возможность ввода кабеля с тыльной стороны. Допустимый диаметр вводимого кабеля — 16–25 мм. Конструкция должна предусматривать съемную внутреннюю перегородку между установочными местами. Референсная двухместная коробка поставляется с одной съемной разделительной перегородкой. Рабочий диапазон температуры — не уже от −5 °C до +40 °C. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60670-1-2016 либо эквивалентного действующего нормативного документа. В официальном каталоге КазСтандарта ГОСТ IEC 60670-1- 2016 имеет статус «Действующий» и распространяется на коробки, корпусы и их части для встраивания электрических аппаратов. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, сколов, деформаций и иных механических повреждений. Количество: 30 шт. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.