Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18034465-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке арналған өрт сөндіргіш
Лоттың нөмірі:	№ 88128253-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ322132-216 автокөлігіне арналған өрт сөндіргіш, салмағы 3кг кем емес, ОП-2(з) АВСЕ
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194230200, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Жаңақұрылыс а. Алматинская область, Жамбылский район, с.Жанакурылыс Тауелсиздик 23Г
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	13 орындық жолаушы Газель (өте шағын немесе шағын автобус санатына жатқызылған, М2 санаты) үшін өрт қауіпсіздігі талаптарына және TR CU 018/2011 Техникалық регламентіне сәйкес екі өрт сөндіргіш қажет. Көлем/ салмағы: Әрбір өрт сөндіргіштің ең аз сыйымдылығы 3 литр болуы керек (сөндіргіш заттың салмағы кемінде 3 кг). Өрт сөндіргіш түрі: АВСЕ ұнтағы бар ұнтақ (ОП) ұсынылады. Манометр: Ұнтақты өрт сөндіргіште қысым көрсеткіші болуы керек (көрсеткі жасыл аймақта болуы керек). Жарамдылық мерзімі және пломба: Өрт сөндіргіш оқуға болатын шығарылған күнімен мөрленуі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18034465-1
Наименование закупки:	Огнетушитель для транспортного средство
Номер лота:	№ 88128253-3ЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель для транспортного средство Газ322132-216 масса не менее 3кг, ОП-2(з) АВСЕ
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194230200, Алматинская область, Жамбылский район, с.Жанакурылыс Алматинская область, Жамбылский район, с.Жанакурылыс Тауелсиздик 23Г
Срок поставки:	до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для 13-местной пассажирской Газели (которая по классификации относится к автобусам особо малого или малого класса, категория М2) по требованиям пожарной безопасности и Технического регламента ТР ТС 018/2011 нужен два огнетушителя. Объем / Масса заряда: Каждый огнетушитель должен быть вместимостью не менее 3 литров (масса огнетушащего вещества — не менее 3 кг) Тип огнетушителя: Рекомендуются порошковые (ОП) с типом порошка АВСЕ. Манометр: На порошковом огнетушителе обязательно должен быть индикатор давления (стрелка должна находиться в зеленой зоне). Срок годности и пломба: Огнетушитель должен быть опломбирован, с читаемой датой выпуска.