Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200319-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жәшік
Лоттың сипаттауы:	күштік, сериясысы ЯРВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айырғы ЯРВ-250
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЯРВ-250 ажыратқышы электр тізбектерін қолмен қосуға және ажыратуға, сондай-ақ күштік электр қондырғыларын коммутациялауға арналған. Номиналды ток – 250 А. Корпустың қорғау дәрежесі – IP54-тен төмен емес. Сақтандырғыштардың түрі – ПН2-250. Ажыратқыш-айырғыштың түрі – ВР32-35В31250. Корпус материалы – болат. Габариттік өлшемдері – 500 × 260 × 180 мм. Күйі – жаңа. Осы бұйымға тікелей қойылатын талаптарды белгілейтін ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген. Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200319-ЗЦП1
Наименование лота:	Ящик
Описание лота:	силовой, серия ЯРВ
Дополнительное описание лота:	Рубильник ЯРВ-250
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рубильник ЯРВ-250 предназначен для ручного включения и отключения электрических цепей, а также для защиты и коммутации силовых электрических установок. Номинальный ток - 250 А. Степень защиты корпуса - не ниже IP54. Тип предохранителей - ПН2-250. Тип выключателя-разъединителя - ВР32-35В31250. Материал корпуса - сталь. Габаритные размеры - 500×260×180 мм. Состояние - новое.Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.