Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200282-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қысқаш-баспақ
Лоттың сипаттауы:	ұштықтарды және қауыздарды қысыммен тексеруге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жеңдік қысқыштар, 16 мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"""16-м пресс-тістеуіктері әртүрлі төлкелі ұштықтарды сығымдау үшін қолданылады. Құрал өзін-өзі реттейтін матрицамен жабдықталған. Ең аз күшпен тиімді қысу үшін кенелердің екі компонентті тұтқалары болады. Төлке ұштары қимасының диапазоны: Бір төлкелі ұштықтар, НШВ: 0.25-16 мм ² Қосарланған оқшауланған. төлке. НШВИ ұштықтары (2): 2x0.5-2x6.0 мм ² Қысу матрицасының ені: 12 мм Құрал төлкелердің 16мм өлшемінен тұратын диапазонды жабады. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген.""Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200282-ЗЦП1
Наименование лота:	Пресс-клещи
Описание лота:	для опрессовки наконечников и гильз
Дополнительное описание лота:	Пресс-клещи втулочные, 16мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Пресс-клещи 16м применяются для опрессовки разных втулочных наконечников. Инструмент оснащен саморегулирующейся матрицей. Для эффективного обжима при минимальном усилии клещи имеют двухкомпонентные рукоятки. Диапазон сечений втулочных наконечников: Одинарные втулочные наконечники НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм² Двойные изолирован. втулочн. наконечники НШВИ(2): 2х0.5–2х6.0 мм² Ширина обжимной матрицы: 12 мм Инструмент перекрывает диапазон из 16мм размеров втулочных наконечников. Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.""Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."