Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17456058-1
Сатып алудың атауы:	Ядролық медицина орталығының циклотронды-өндірістік кешені үшін сығылған ауаны дайындауға арналған жиынтықтаушы тауарларды жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83378976-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Газ сорғысы
Лоттың сипаттауы:	сүзгі-пресс үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі сүзгі - С 7 (G3/8) қосылған, ISO 8573-1 стандартына сәйкес 1-2-1 ауа класы), Р = кемінде 1,6 МПа, түрі - аэрозоль, майлар және қатты бөлшектер, сыйымдылығы - 720 л/мин.кем емес. МЕМСТ 31826-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17456058-1
Наименование закупки:	Закуп комплектующих товаров оборудования для подготовки сжатого воздуха для Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины
Номер лота:	№ 83378976-3ЦП1
Наименование лота:	Насос газовый
Описание лота:	для фильтр-пресса
Дополнительное описание лота:	Магистральный фильтр FILTER C 7 (G3/8) в комплекте (для сжатого воздуха)класс воздуха 1-2-1 по ISO 8573-1), P=1,6 Мпа, тип - аэрозоль, масла и твердые частицы, пропускная способность - 720 л/мин.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица E495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Магистральный фильтр - C 7 (G3/8) в комплекте, класс воздуха 1-2-1 по ISO 8573-1), P= не менее 1,6 Мпа, тип - аэрозоль, масла и твердые частицы, пропускная способность не менее - 720 л/мин. ГОСТ 31826-2012"