Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17713390-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88048203-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Сөндіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Se r9f12363 (av) 3P ажыратқышы 63A 6 ка. Мақала: R9F12363. Полюстер саны: 3P (3 фаза). Номиналды ток: 63 А. уақытша ток сипаттамасы: C (орташа бастапқы токтары бар тұрмыстық және коммерциялық жүктемелерге арналған стандарт). Өшіру қабілеті: 400 В айнымалы токта 6 кА. Орнату: стандартты DIN рельсіне. |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-участке. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы. |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 60934-2015 Se r9f12363 (av) 3P ажыратқышы 63A 6 ка. Мақала: R9F12363. Полюстер саны: 3P (3 фаза). Номиналды ток: 63 А. уақытша ток сипаттамасы: C (орташа бастапқы токтары бар тұрмыстық және коммерциялық жүктемелерге арналған стандарт). Өшіру қабілеті: 400 В айнымалы токта 6 кА. Орнату: стандартты DIN рельсіне. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17713390-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026) |
| **Номер лота:** | № 88048203-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Выключатель |
| **Описание лота:** | автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Для укомплектации основного оборудования. Автоматический выключатель SE R9F12363 (AB) 3P C 63A 6 kA. Артикул: R9F12363. Количество полюсов: 3P (3 фазы). Номинальный ток: 63 А. Времятоковая характеристика: C (стандарт для бытовых и коммерческих нагрузок с умеренными пусковыми токами). Отключающая способность: 6 кА при 400 В переменного тока. Монтаж: На стандартную DIN-рейку. |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу". |
| **Срок поставки:** | По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 60934-2015 Автоматический выключатель SE R9F12363 (AB) 3P C 63A 6 kA. Артикул: R9F12363. Количество полюсов: 3P (3 фазы). Номинальный ток: 63 А. Времятоковая характеристика: C (стандарт для бытовых и коммерческих нагрузок с умеренными пусковыми токами). Отключающая способность: 6 кА при 400 В переменного тока. Монтаж: На стандартную DIN-рейку. |