Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999581-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту қазандығына арналған желдеткішті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88246249-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	арналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылыту қазандығына арналған желдеткішті сатып алу
Саны, көлемі:	70000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	356430100, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы а.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	WPA-145 желдеткіші орталық жылытудың қатты отын қазандығының жану камерасына ауа айдау үшін қолданылады. Желдеткіш корпусы сыртқы дөңгелегі бар электр қозғалтқышы орнатылған екі алюминий бөлігінен тұрады. Кіріс саңылауы қауіпсіздік торымен жабылған. Шығатын тесік қатты отын қазандығына орнатуға арналған тесіктері бар тікбұрышты фланецпен жабдықталған. Желдеткіш күту режимінде болғанда, қақпақ қазандықтың оттығына ауа ағынын жауып тастаған кезде шығысқа гравитациялық қақпақ орнатылады. Кепілдік мерзімі 1 жыл. Желдеткіш жаңа және қолданыста болмаған болуы керек

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999581-1
Наименование закупки:	Приобретение вентилятора для котла отопления
Номер лота:	№ 88246249-ЗЦП4
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	канальный
Дополнительное описание лота:	Приобретение вентилятора для котла отопления
Количество:	70000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	356430100, Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вентилятор WPA-145 применяется для нагнетания воздуха в камеру сжигания твердотопливного котла центрального отопления. Корпус вентилятора состоит из двух алюминиевых частей, в которых вмонтирован электродвигатель с наружной крыльчаткой. Входное отверстие закрыто предохранительной сеткой. Выпускное отверстие оборудовано прямоугольным фланцем с отверстиями для монтажа на твердотопливном котле. На выходе установлена гравитационная заслонка, когда вентилятор в режиме ожидания заслонка закрывает приток воздуха в топку котла. Срок гарантии 1 год. Вентилятор должен быть новым и не бывшим в использовании