Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17394638-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87439388-3ЦП1
Лоттың атауы :	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	осьтік, бір сатылық, диаметрі 2000 мм-ден артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Маммографиялық кабинетке арналған рекуператоры бар, тапсырыс берушінің орналасқан жерінде қондырғысы бар сору-шығару желдеткіші. Сертификат. Кепілдік кем дегенде 12 ай
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. 020200, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Маммографиялық кабинетке арналған рекуператоры бар, тапсырыс берушінің орналасқан жерінде қондырғысы бар сору-шығару желдеткіші. Минималды ауа алмасу кем емес 200 м3/сағ, максималды ауа алмасу дейін 1450 м3 / сағ, электр, ылғалдылық сенсоры, температура сенсоры, қашықтан басқару пульті, арна диаметрі 250 мм-ге дейін, Сертификат. Кепілдік кем дегенде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17394638-1
Наименование закупки:	Приобретение бытовых товаров
Номер лота:	№ 87439388-ЗЦП1
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	осевой, одноступенчатый, диаметр более 2000 мм
Дополнительное описание лота:	Приточно-вытяжной вентилятор с рекуператором для маммографического кабинета с установкой на месте нахождения Заказчика. Сертификат. Гарантия не менее 12 месяцев
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113430100, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы 020200,Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, ул. Ташенова,2
Срок поставки:	С момента заключения договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приточно-вытяжной вентилятор с рекуператором для маммографического кабинета с установкой на месте нахождения Заказчика. Минимальный воздухообмен не менее 200 м³/час, Максимальный воздухообмен до 1450 м³/час, электрический, датчик влажности, датчик температуры, пульт дистанционного управления, диаметр канала до 250 мм, Сертификат. Гарантия не менее 12 месяцев