Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200358-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кернеу көрсеткіші
Лоттың сипаттауы:	екі полюсті 1000 В жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кернеу УВН-90
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	УВН-90 типті кернеу көрсеткіші (УВН – жоғары кернеу көрсеткіші; 90 – көрсеткіштің типтік өлшемі) электр қондырғыларында кернеудің бар-жоғын анықтауға арналған. Жұмыс кернеуінің диапазоны – 35 кВ-тан 110 кВ-қа дейін. Индикация кернеуі – 8,75 кВ-тан аспайды. Габариттік өлшемдері – 1700 × 100 × 80 мм-ден аспайды. Қаптамадағы салмағы – 1,2 кг-нан аспайды. МЕМСТ 20493-2001.Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200358-ЗЦП1
Наименование лота:	Указатель напряжения
Описание лота:	двухполюсный свыше 1000 В
Дополнительное описание лота:	Указатель УВН-90
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Указатель напряжения типа УВН-90 (УВН – указатель высокого напряжения; 90 – типоразмер указателя) предназначен для определения наличия напряжения в электроустановках. Диапазон рабочего напряжения – от 35 кВ до 110 кВ. Напряжение индикации – не более 8,75 кВ. Габаритные размеры – не более 1700 × 100 × 80 мм. Масса в упаковке – не более 1,2 кг. ГОСТ 20493-2001. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.