Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200216-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, шеткі, поливинилхлоридті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта 70/150
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Кабельді оқшаулау түрі Қағаз Желілер саны 3 Қима 70 мм кем емес кәбіл талсымы ^{2} кәбіл талсымдарының қимасы 150мм ^{2} монтаждау технологиясы Термоөңдеу түрі қондырғылар Ішкі/сыртқы Бөлудің ұзындығы, кемінде 800 мм Болттық ұштық/қосқыш иә; МЕМСТ 10434-82, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200216-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	кабельная, концевая, поливинилхлоридная
Дополнительное описание лота:	Муфта 70/150
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип изоляции кабеля Бумажная Количество жил 3 Сечение жил кабеля не менее 70мм^2 Сечение жил кабеля не более 150мм^2 Технология монтажа Термоусаживаемая Тип установки Внутренняя/Наружная Длина разделки, не менее 800 мм Болтовой наконечник/соединитель да; ГОСТ 10434-82.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."