Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020960-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88714599-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіргіштің түрі – ұнтақ, портативті, айдалатын. Стандартты өлшем-ор-5 (z). Өрт сөндіргіш зат-АВСЕ түріндегі өрт сөндіргіш ұнтақ. Өрт сөндіргіш зат зарядының номиналды салмағы-5 кг. Өрт сөндіру қабілеті-2а, 70В төмен емес. Өртті сөндіру сыныптары – А, В, С, Е. 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларын сөндіру мүмкіндігі. Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы-кемінде 10 секунд. Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы-кемінде 3 м. Пайдалану температурасының диапазоны минус 40 °С - тан плюс 50 °С-қа дейін. Корпус материалы-артық қысыммен жұмыс істеуге арналған жоғары беріктігі бар болат. Корпус жабыны - коррозияға қарсы қорғаныс полимерлі ұнтақ жабыны. Корпустың түсі қызыл.

	Қысымның рұқсат етілген жұмыс диапазонының визуалды белгісі бар қысым индикаторының болуы. Өрт сөндіргіш затты үзік-үзік беру мүмкіндігін қамтамасыз ететін рычагты типті бекіту-іске қосу құрылғысының болуы. Өрт сөндіргіштің кездейсоқ іске қосылуын болдырмайтын қауіпсіздік чегі мен бақылау пломбасының болуы. Өрт сөндіргіш ұнтақты бағыттап беруге арналған бүріккіш саптамасы бар икемді шлангтың болуы. Өрт сөндіргіштің корпусында өрт сөндіргіштің атауы мен түрін, өндірушісін, зауыттық нөмірін, жасалған күнін, заряд массасын, жұмыс қысымын, өртті сөндіру сыныптарын, пайдаланудың температуралық диапазонын, қолдану тәртібі мен сақтық шараларын көрсете отырып, зауыттық таңбалау жазылуы тиіс. Таңбалау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. Жеткізу жиынтығына зауытта өрт сөндіргіш ұнтағы бар өрт сөндіргіш, бекіту-іске қосу құрылғысы, Қысым индикаторы, қауіпсіздік чегі, бақылау пломбасы, бүріккіш саптамасы бар икемді шланг, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық кіруі керек. ҚР СТ 1487-2006

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020960-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88714599-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый ОП-5
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип огнетушителя – порошковый, переносной, закачной. Типоразмер – ОП-5(з). Огнетушащее вещество – огнетушащий порошок типа АВСЕ. Номинальная масса заряда огнетушащего вещества – 5 кг. Огнетушащая способность – не ниже 2А, 70В. Классы тушения пожаров – А, В, С, Е. Возможность тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Продолжительность подачи огнетушащего вещества – не менее 10 секунд. Длина струи огнетушащего вещества – не менее 3 м. Диапазон температур эксплуатации – от минус 40 °С до плюс 50 °С. Материал корпуса – высокопрочная сталь, рассчитанная на эксплуатацию под избыточным давлением. Покрытие корпуса – защитное антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие. Цвет корпуса – красный.

	Наличие индикатора давления с визуальным обозначением допустимого рабочего диапазона давления. Наличие запорно-пускового устройства рычажного типа, обеспечивающего возможность прерывистой подачи огнетушащего вещества. Наличие предохранительной чеки и контрольной пломбы, предотвращающих случайное срабатывание огнетушителя. Наличие гибкого шланга с распылительной насадкой для направленной подачи огнетушащего порошка. На корпусе огнетушителя должна быть нанесена заводская маркировка с указанием наименования и типа огнетушителя, производителя, заводского номера, даты изготовления, массы заряда, рабочего давления, классов тушения пожаров, температурного диапазона эксплуатации, порядка применения и мер предосторожности. Маркировка и инструкция по эксплуатации должны быть представлены на казахском и русском языках. Комплект поставки должен включать огнетушитель с заводской заправкой огнетушащим порошком, запорно-пусковое устройство, индикатор давления, предохранительную чеку, контрольную пломбу, гибкий шланг с распылительной насадкой, технический паспорт и инструкцию по эксплуатации. СТ РК 1487-2006