Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17999587-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіштер |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88585774-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Өрт сөндіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | ұнтақты |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ұнтақты өртсөндіргіш, сыйымдылығы (заряд салмағы) 10 кг. Орнатылған манометрі бар тасымалы ұнтақты өртсөндіргіш. Өртсөндіргіш ұнтақ зарядының салмағы 10 кг-нан кем емес. A, B, C, E класындағы өрттерді сөндіруге арналған. |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. ТЖ ауылы ықшам ауданы, 1 корпус, промзона («Жезқазған ботаникалық бағы» ҚР ЭГТРМ ОШЖДК «Ботаника және фитоинтродукция институты» ШЖҚ РМК филиалы) тел. 87102773245 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Жұмысқа қабілеттілігін визуалды бақылау үшін бекіту-іске қосу құрылғысына кірістірілген қысым индикаторы (манометрі) бар тасымалы зарядталатын ұнтақты өртсөндіргіш. A (қатты жанатын заттар), B (сұйық жанатын заттар), C (газ тәрізді заттар) класындағы өрт ошақтарын және 1000 В-қа дейінгі кернеудегі электр қондырғыларын (E класы) сөндіруге арналған.<br>Жиынтықталуы: Өртсөндіргіш жиынтықта (корпус, бекіту-іске қосу құрылғысы, чека, пломба, манометр) — 1 дана; ұнтақты беруге арналған бағыттаушы саптамасы (раструбы) бар икемді шланг — 1 дана; техникалық төлқұжат және пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.<br>Параметрлері: Өртсөндіргіш ұнтақтың салмағы (заряд салмағы): 10 кг-нан кем емес. Корпустың сыйымдылығы: 12.0 литрден кем емес. Корпустағы жұмыс қысымы: 1.4–1.6 МПа кем емес. Ағынның ұзындығы: 4.0 метрден кем емес. Ұнтақты беру ұзақтығы: 15 секундтан кем емес. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17999587-1 |
| **Наименование закупки:** | Переносные порошковые огнетушители |
| **Номер лота:** | № 88585774-3ЦП1 |
| **Наименование лота:** | Огнетушитель |
| **Описание лота:** | порошковый |
| **Дополнительное описание лота:** | для ОПУ-10 / ОП-10) — 4 шт. Переносной порошковый огнетушитель закачного типа со встроенным манометром. Масса заряда огнетушащего порошка не менее 10 кг. Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е. |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 621010000, область Ұлытау, г.Жезказган микрорайон п.Аварийный, здание 1, промзона ( Жезказганский ботанический сад-филиал РГП «Института ботаники и фитоинтродукций» КЛХЖМ МЭГПР РК ) раб. тел. 87102773245 |
| **Срок поставки:** | В течение 20 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Огнетушитель порошковый ОП-10 (ОПУ-10) с манометром<br>Тип конструкции: Переносной огнетушитель закачного типа с индикатором давления (манометром), встроенным в запорно-пусковое устройство для визуального контроля работоспособности.<br>Комплектация единицы: Огнетушитель в сборе (корпус, запорно-пусковое устройство, чека, пломба, манометр) — 1 шт.; гибкий шланг с направляющим насадком (раструбом) для подачи порошка — 1 шт.; технический паспорт и руководство по эксплуатации — 1 шт.<br>Технические характеристики:<br>Масса прессованного огнетушащего порошка (масса заряда): не менее 10 кг.<br>Вместимость корпуса (объем): не менее 12.0 литров.<br>Рабочее давление в корпусе: не менее 1.4–1.6 МПа.<br>Длина струи огнетушащего вещества: не менее 4.0 метров.<br>Продолжительность подачи огнетушащего порошка: не менее 15 секунд.<br>ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, МАРКИРОВКЕ И ГАРАНТИИ<br>1.Состояние товара: Все огнетушители должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными и не перезаряженными. Корпуса не должны иметь вмятин, сколов краски, следов коррозии или механических повреждений. Год выпуска и зарядки товара — не ранее 2025 года.<br>2.Маркировка и сертификация:<br>На корпусе каждого огнетушителя должна быть нанесена четкая маркировка (этикетка/наклейка) на казахском и русском языках, содержащая: тип огнетушителя, классы тушимых пожаров, инструкцию по применению в виде пиктограмм, дату изготовления и заправки, штамп ОТК завода-изготовителя.<br>Поставляемый товар должен строго соответствовать требованиям пожарной безопасности, действующим техническим регламентам ЕАЭС и Республики Казахстан.<br>3.Гарантийные обязательства:<br>Гарантийный срок на поставляемые огнетушители составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания электронного Акта приема-передачи товара Заказчиком на веб-портале ГЗ.<br>Срок службы до очередного технического освидетельствования/перезарядки должен составлять не менее 5 лет (при условии сохранения нормативного давления по показаниям манометра — стрелка в зеленой зоне).<br>В случае падения давления (стрелка манометра вышла из зеленой зоны) или обнаружения иных скрытых дефектов в течение гарантийного срока,<br>Поставщик обязуется произвести замену или перезарядку товара за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи уведомления Заказчиком.<br>4.Упаковка: Огнетушители должны поставляться в заводской картонной таре, обеспечивающей их сохранность и защиту от случайного срабатывания запорно-пускового устройства при транспортировке. Поставляются в комплекте с паспортами, в которых указаны даты зарядки. |