Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17495521-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200109-ОИ2
Лоттың атауы :	Көшірілмелі жерге тұйықтау
Лоттың сипаттауы:	тарату құрылғылары үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ру үшін тасымалданатын ШЗП-0,4 жерге тұйықтау
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ШЗП-0,4кВ - 0,4 кВ дейін тасымалданатын оқшаулағыш штанга Таратушы Құрылысшыларда қолдануға арналған тасымалданатын ШЗП - 0,4 кВ жерге тұйықтау - штанга Жерге тұйықтағыш (оқшаулағыш) Тасымалданатын штанга (ШЗП) 50 Гц жиіліктегі және 1 кВ дейінгі кернеудегі тұрақты және айнымалы токтың электр қондырғыларындағы тасымалды жерге тұйықтау. Пайдалану шарттары. - Жұмыс температурасының рұқсат етілген диапазоны -45 °С кем емес +40 °С аспайды. - Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 25 °С-да 80% -ға дейін. Оқшаулағыш штанга профильді шыныпластиктен дайындалған (материал эпоксидті шайырмен сіңдірілген, қажетті нысандарда пресстеледі) ҚР СТ МЕМСТ Р 51853-2009, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17495521-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200109-ОИ2
Наименование лота:	Заземление переносное
Описание лота:	для распределительных устройств
Дополнительное описание лота:	Заземление переносное ШЗП-0,4 для РУ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ШЗП-0,4кВ - Штанга изолирующая переносная до 0,4 кВ.Заземление переносное ШЗП - 0,4 кВ для РУ - Штанга Заземляющая (изолирующая) Переносная (ШЗП) для применения в Распределительных Устроиствах предназначены для наложения переносных заземлений в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50Гц и напряжением до 1 кВ. Условия эксплуатации. — Допустимый диапазон рабочих температур не менее -45°С не более +40°С. — Относительная влажность воздуха до 80% при 25°С. Изолирующая штанга изготовлена из профильного стеклопластика (материал пропитанный эпоксидной смолой пресуються в необходимых формах) СТ РК ГОСТ Р 51853-2009.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.