Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17946774-1
Сатып алудың атауы:	КОСқа арналған материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88612636-3ЦП1
Лоттың атауы:	Магниттік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверссіз, номиналды тоқ 125-250 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	380В қосқыш
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стартер 380В. қуат тізбегінің номиналды кернеуі: 380В (айнымалы ток, айнымалы ток) Басқару катушкасының кернеуі: көбінесе 220 В немесе 380 В (қосылу схемасына байланысты) қолдану санаты: әдетте АС-3 (қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштарды басқару: айналмалы қозғалтқышты іске қосу және өшіру) немесе АС-4 (мезгіл-мезгіл қосу және өшіру, итеру режимі). Қорғау дәрежесі: IP00-ден (шкафтарға орнату үшін ашық орындау) IP54 / IP65-ке дейін (Қорғаныс корпусында, оның ішінде "бастау" және "тоқтату"түймелері бар). Көмекші түйреуіштер: басқару, өзін-өзі алу және құлыптау тізбектері үшін қалыпты ашық (бірақ / NO) және қалыпты жабық (NZ / NC) түйреуіштердің болуы (мысалы, 1N+1NZ немесе 2NO+2NZ схемасы) ГОСТ 2491-82.2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады.Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17946774-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для КОС
Номер лота:	№ 88612636-ЗЦП1
Наименование лота:	Пускатель магнитный
Описание лота:	нереверсивный, номинальный ток 125-250 А
Дополнительное описание лота:	Пускатель 380В
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пускатель 380В.Номинальное напряжение силовой цепи: 380 В (переменный ток, AC) Напряжение катушки управления: чаще всего 220 В или 380 В (зависит от схемы подключения) Категория применения: обычно AC-3 (управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором: пуск и отключение вращающегося двигателя) или AC-4 (периодическое включение и отключение, толчковый режим). Степень защиты: от IP00 (открытое исполнение для установки в шкафы) до IP54 / IP65 (в защитном корпусе, в том числе с кнопками «Пуск» и «Стоп»). Вспомогательные контакты: наличие нормально разомкнутых (НО / NO) и нормально замкнутых (НЗ / NC) контактов для цепей управления, самоподхвата и блокировок (например, схема 1НО+1НЗ или 2НО+2НЗ) ГОСТ 2491-82.Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок.Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей».