Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984559-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Лоттың нөмірі:	№ 88730785-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВБбШв, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение Кабель АВБбШв-3Х25+1х16мм (Энергосервис)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**Тауардың атауы: АВБбШв маркалы 3×25+1×16 мм² қималы күштік брондалған кабель** АВБбШв маркалы күштік кабель электр энергиясын стационарлық электр желілерінде, электр жабдықтарын, тарату құрылғыларын және басқа да электр қондырғыларын қосу үшін беруге арналған. Кабель ғимараттардың, инженерлік құрылыстардың және сыртқы электр желілерінің электрмен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Кабельдің ток өткізгіш өзектері алюминийден жасалуы тиіс. Кабель төрт өзекті болуы қажет: үш негізгі ток өткізгіш өзектің әрқайсысының қимасы – 25 мм², бір қосымша өзектің қимасы – 16 мм². Кабельдің жалпы құрылымы мен өзек қималары АВБбШв 3×25+1×16 мм² маркасына сәйкес болуы тиіс. Кабельдің әрбір ток өткізгіш өзегі поливинилхлоридті (ПВХ) оқшаулағышпен қапталуы тиіс. Кабельдің қорғаныш құрылымы болат таспалардан жасалған броньнан және сыртқы поливинилхлоридті қорғаныш қабықшадан тұруы қажет. Брондалған құрылым кабельді механикалық әсерлерден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Кабельдің номиналды кернеуі өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес 0,66 кВ немесе 1 кВ болуы тиіс. Кабельдің электрлік, механикалық және пайдалану сипаттамалары қолданыстағы стандарттардың, оның ішінде ГОСТ 31996-2012 немесе оған балама стандарттардың талаптарына сәйкес болуы қажет. Кабельдің оқшаулағышы мен сыртқы қабықшасында жарықтар, жыртықтар, тесілген жерлер, деформациялар және өзге де өндірістік ақаулар болмауы тиіс. Ток өткізгіш өзектері зақымданбаған, кабельдің құрылымы тұтас және пайдалануға жарамды болуы қажет. Кабель жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта өндірілген және сапасын растайтын құжаттарымен бірге жеткізілуі тиіс. Кабель өндірушінің зауыттық таңбасымен белгіленіп, маркасы, өзектерінің саны, қимасы, номиналды кернеуі және өндіруші туралы мәліметтер көрсетілуі қажет. **Тауарды келісу және жеткізу тәртібі:** Кабельдің нақты түрі, маркасы, өндірушісі, номиналды кернеуі, өзектерінің құрылымы, ұзындығы, техникалық және сапалық сипаттамалары тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізуге дейін кабельдің үлгісін, өндірушінің техникалық паспортын немесе толық техникалық сипаттамасын тапсырыс берушіге келісуге ұсынуға міндетті. Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе көрсетілген маркасы мен техникалық сипаттамаларына сәйкес келмейтін кабельді жеткізуге жол берілмейді. Кабель тасымалдау және сақтау кезінде механикалық зақымданудан қорғайтын зауыттық барабанда немесе тиісті орамда жеткізілуі тиіс. Жеткізу кезінде сапа паспорты, сәйкестік құжаттары және өндірушінің техникалық құжаттамасы ұсынылуы қажет. Тапсырыс беруші жеткізілген кабельдің маркасын, өзектерінің санын,

	қимасын, ұзындығын, сыртқы жағдайын және техникалық сипаттамаларын тексеруге құқылы. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін немесе ақауы бар тауар анықталған жағдайда, өнім беруші оны өз есебінен талаптарға толық сәйкес келетін сапалы тауарға ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984559-1
Наименование закупки:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Номер лота:	№ 88730785-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВБбШв, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Приобретение Кабель АВБбШв-3Х25+1х16мм (Энергосервис)
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписании договора 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Наименование товара: Силовой бронированный кабель марки АВБбШв 3×25+1×16 мм²** Силовой кабель марки АВБбШв предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических сетях, подключения электрооборудования, распределительных устройств и других электроустановок. Кабель должен быть пригоден для применения в системах электроснабжения зданий, инженерных сооружений и наружных электрических сетей. Токопроводящие жилы кабеля должны быть изготовлены из алюминия. Кабель должен иметь четыре жилы: три основные токопроводящие жилы сечением по 25 мм² каждая и одну дополнительную жилу сечением 16 мм². Конструкция и сечение жил должны соответствовать марке кабеля АВБбШв 3×25+1×16 мм². Каждая токопроводящая жила должна иметь изоляцию из поливинилхлорида (ПВХ). Защитная конструкция кабеля должна состоять из брони, выполненной из стальных лент, и наружной защитной оболочки из поливинилхлорида. Бронированная конструкция должна обеспечивать защиту кабеля от механических воздействий. Номинальное напряжение кабеля должно составлять 0,66 кВ или 1 кВ в соответствии с технической документацией производителя. Электрические, механические и эксплуатационные характеристики кабеля должны соответствовать требованиям действующих стандартов, в том числе ГОСТ 31996-2012 либо эквивалентных стандартов. Изоляция и наружная оболочка кабеля не должны иметь трещин, разрывов, проколов, деформаций и иных производственных дефектов. Токопроводящие жилы должны быть неповрежденными, конструкция кабеля – целостной и пригодной для эксплуатации. Кабель должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления и поставляться с документами, подтверждающими его качество. На кабеле должна иметься заводская маркировка с указанием марки, количества и сечения жил, номинального напряжения и сведений о производителе. **Порядок согласования и поставки товара:** Конкретный вид, марка кабеля, производитель, номинальное напряжение, конструкция жил, длина, технические и качественные характеристики должны быть предварительно согласованы с заказчиком. До поставки поставщик обязан представить заказчику образец кабеля, технический паспорт производителя либо полную техническую спецификацию для согласования. Поставка кабеля, не согласованного с заказчиком или не соответствующего указанной марке и техническим характеристикам, не допускается. Кабель должен поставляться на заводском барабане либо в соответствующей упаковке, обеспечивающей защиту от механических повреждений при транспортировке и хранении. При поставке должны быть представлены

	паспорт качества, документы о соответствии и техническая документация производителя. Заказчик вправе проверить марку кабеля, количество и сечение жил, длину, внешнее состояние и технические характеристики поставленного товара. В случае выявления несоответствия требованиям технической спецификации или наличия дефектов поставщик обязан за свой счет заменить товар на качественный, полностью соответствующий установленным требованиям.