Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17431215-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін итарқа сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81158052-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ілмек
Лоттың сипаттауы:	УСК1-2,0, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат ілмекті арқандар (УСК-1), ұзындығы кемінде 1,5 м, 2 т.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Арқанды ілмекті итарқа әмбебап. Өндіріс материалы болаттан жасалуы керек. Ұзындығы кемінде 1,5 метр. Жүк көтергіштігі 2 тоннадан кем емес. Болат арқанның диаметрі: кем дегенде 15,0 мм. итарқа ұштары тозудан қорғайтын элементтері бар ілмектер түрінде жасалуы керек. Өндіріс талаптарға сай болуы керек. Сапа паспортының болуы міндетті. МЕМСТ 25573-82.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17431215-1
Наименование закупки:	Приобретение строп для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81158052-ЗЦП2
Наименование лота:	Строп
Описание лота:	УСК1-2,0, стальной
Дополнительное описание лота:	Стропы стальные петлевые (УСК-1) длинна не менее 1,5 м., 2 т.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Строп канатный петлевой универсальный. Материал изготовления должен быть выполнен из стали. Длина не менее 1,5 метра. Грузоподъемность не менее 2 тонн. Диаметр стального каната: не менее 15,0 мм. Концы стропа должны быть выполнены в виде петель с защитными элементами от износа. Изготовление должно соответствовать требованиям. Наличие паспорта качества обязательно. ГОСТ 25573-82.