Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17973375-1
Сатып алудың атауы:	Энергетика және инфрақұрылым объектілерін пайдалану басқармасының тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82468442-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Төмен вольтті ажыратқыш
Лоттың сипаттауы:	үш полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334645100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Есептік квартал 85, ғимарат 1337
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұтқаны түрі Бүйірлі, Бағыттар саны 2, Көптігі (макс) 8, Номиналды кернеу 660В, Номиналды ток 250А, Қол жетек тұтқасының орны Оң жақ, Ажыратқыш түрі Ажыратқыштар (доға сөндіргіштері бар) СТ РК МЭК 60947-3-2011 Ақау анықталған жағдайда оны 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ауыстыру қажет. ГОСТ 2327-89 Жабдықтаушы, өнімді қайтаруды және ауыстырылатын өнімді өз қаражаты есебінен жіберуді ұйымдастыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17973375-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров Управления энергетики и эксплуатации объектов инфраструктуры
Номер лота:	№ 82468442-ЗЦП3
Наименование лота:	Разъединитель низковольтный
Описание лота:	трехполюсный
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334645100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Атамекен Учетный квартал 85, здание 1337
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид рукоятки Боковая, Количество направлений 2, Кратность (макс) 8, Номинальное напряжение 660В, Номинальный ток 250А, Расположение рукоятки ручного привода Правое, Тип рубильника Выключатели-разъединители (С дугогасителями) СТ РК МЭК 60947-3-2011 В случае выявление брака подлежить замене не позднее 3-х рабочих дней. ГОСТ 2327-89Поставщик обязан организовать возврат товара и отправку заменяющего товара за счет своих расходов.