Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18322651

Конкурстың № 17437836-1
Конкурстың атауы Электропогружные насосы (ДВИ-5993)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-06 17:52:23 дейін 2026-08-10 17:52:23
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	850213302437	КҚ жобасына ескерту	В технических спецификациях закупок № 81804771-ОК2, № 81804856-ОК2, № 81804682-ОК2, № 81803140-ОК2, № 81803392-ОК2 и № 86953279-ОК2 установлена совокупность точных паспортных и конструктивных параметров, соответствующих конкретным моделям насосных агрегатов. При этом закупка не связана с доукомплектованием или дооснащением существующего оборудования. В ТС также отсутствует информация о необходимости обеспечения совместимости с ранее установленным оборудованием конкретного исполнения. В соответствии с п.121 Правил осуществления государственных закупок просим исключить необоснованно узкие параметры либо установить допустимые диапазоны, позволяющие предложить эквивалентное оборудование других производителей при сохранении требуемых рабочих характеристик. Если установленные ограничения обусловлены конструкцией скважин, проектом	2026-08-10 15:38:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указаны требуемые характеристики товара и диапазоны отклонений, потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен строго придерживаться данных характеристик.

			или иными условиями объекта, просим предоставить соответствующие проектные, монтажные или расчетные данные, подтверждающие необходимость именно установленных параметров. 1. Рабочие точки. Во всех ТС установлен допуск рабочих точек всего ±0,3 м³/ч по производительности и ±0,3 м по напору. Такой допуск фактически требует совпадения с рабочей кривой конкретной модели насоса. Просим увеличить допустимое отклонение либо предоставить техническое обоснование необходимости допуска ±0,3. 2. Мощность и КПД в рабочих точках. Для каждой рабочей точки одновременно установлены точные значения Q/H, мощности на валу и КПД, в том числе с точностью до десятых. Совокупность данных параметров фактически повторяет заводскую характеристику конкретного насоса. Просим расширить допустимые значения мощности и КПД при обеспечении			
			требуемых рабочих режимов либо предоставить техническое обоснование указанных ограничений. 3. Высота столба жидкости над всасывающим патрубком. Для каждой рабочей точки отдельно установлена высота столба жидкости над всасывающим патрубком с точностью до десятых метра. Просим установить единое максимально допустимое значение либо предоставить расчет, подтверждающий необходимость указанных значений для каждой рабочей точки. 4. Диапазон производительности, напора и H(Q=0). Помимо трех рабочих точек установлены точные границы диапазона производительности и напора, а также H(Q=0). В совокупности данные требования задают практически всю гидравлическую характеристику конкретного насоса. Просим расширить допустимый рабочий диапазон без требования точного совпадения всей заводской характеристики либо предоставить			

			техническое обоснование установленных границ. 5. Количество ступеней. В ТС установлено строго определенное количество ступеней: 3, 5, 3, 10, 13 и 28 соответственно по закупкам. Количество ступеней является конструктивным решением производителя. Насос с другим количеством ступеней может обеспечить требуемые производительность, напор, мощность и КПД. Просим исключить точное количество ступеней либо предоставить техническое обоснование, почему насос с иным количеством ступеней не может применяться на объекте. 6. Момент инерции. Установлены конкретные значения момента инерции 0,025; 0,018; 0,045; 0,021; 0,012 и 0,006 кг·м² с допуском ±10 %. Момент инерции является конструктивным параметром конкретного насосного агрегата. Просим исключить данный параметр либо предоставить технический расчет, подтверждающий			
			необходимость именно установленных значений. 7. Частота вращения электродвигателя. Установлены точные значения частоты вращения 2875, 2880, 2885, 2890 и 2905 об/мин. При заданных 50 Гц и двухполюсном асинхронном двигателе фактическая частота вращения зависит от конструкции двигателя и величины скольжения. Просим установить допустимый диапазон частоты вращения вместо конкретного значения. 8. Номинальный ток и коэффициент мощности. В ТС установлены точные значения номинального тока до десятых ампера, а по отдельным позициям также коэффициент мощности при 4/4 и 3/4 нагрузки с точностью до тысячных. Данные значения являются паспортными характеристиками конкретного электродвигателя. Просим установить допустимые предельные значения либо предоставить техническое обоснование необходимости точного соответствия указанным			

			параметрам. 9. Масса насосного агрегата. Во всех ТС установлены одновременно минимальная и максимальная масса насосного агрегата, причем в отдельных позициях диапазон составляет всего 2–5 кг. Минимальная масса агрегата не определяет его рабочие характеристики и возможность эксплуатации. Просим исключить минимальное значение массы и при необходимости оставить только максимально допустимую массу. 10. Общая длина и наружный диаметр. Установлены крайне узкие диапазоны общей длины и диаметра насосных агрегатов. По отдельным позициям допустимый диапазон длины составляет всего 5 мм, диаметра - 5 мм. Для монтажа погружного насоса определяющим является соблюдение максимально допустимых монтажных габаритов. Просим установить максимальную допустимую длину и наружный диаметр. Если одновременно минимальные и максимальные			
			размеры обусловлены конструкцией существующих скважин, просим предоставить соответствующие проектные или монтажные данные. 11. Длина насосной части и электродвигателя. Дополнительно установлены отдельные диапазоны длины насосной части и электродвигателя. В отдельных ТС допуск составляет всего несколько миллиметров, например длина насосной части 1560–1562 мм. Распределение общей длины агрегата между насосной частью и электродвигателем является конструктивным решением производителя. Просим исключить данные ограничения и оставить общий допустимый габарит агрегата либо предоставить техническое обоснование необходимости именно указанных размеров насосной части и двигателя. 12. Диаметр электродвигателя 6" Во всех ТС установлен электродвигатель строго 6". Если данное требование обусловлено диаметром скважины,			

			достаточным является установление максимально допустимого наружного диаметра агрегата и необходимых присоединительных размеров. Просим установить максимально допустимый диаметр либо предоставить проектные данные, подтверждающие необходимость применения исключительно электродвигателя 6". 13. Материалы насосной части. ТС устанавливают конкретные материалы практически каждой детали насосной части: EN-GJL200/250, EN-GJS400, AISI 304/304L, AISI 316, AISI 431, LEXAN, NORYL и др. Материалы и конструкция насосной части у разных производителей отличаются при одинаковых или лучших эксплуатационных характеристиках. Просим допустить применение эквивалентных материалов с аналогичными или улучшенными механическими, коррозионными и эксплуатационными характеристиками. 14. Материалы и конструкция электродвигателя. ТС детально			
			устанавливают материалы внутренних элементов электродвигателя: вала, защиты от песка, опор, обшивки статора, обмотки, механического уплотнения, подшипников, мембраны, втулок, крепежа и других элементов. Данные требования определяют внутреннее конструктивное исполнение конкретного производителя. Просим допустить эквивалентные материалы и конструктивные решения, обеспечивающие не худшие эксплуатационные характеристики, либо предоставить техническое обоснование необходимости указанных материалов. 15. Специальная гальваническая защита. ТС требует наличие «специальной гальванической защиты всасывающей части», при этом не указан тип защиты, стандарт, параметры покрытия или иные критерии соответствия. Просим указать конкретные технические требования и критерии подтверждения соответствия либо исключить данное требование.			

			/> 16. Специальная защита муфтового соединения. Установлено требование о наличии «специальной защиты от механических взвесей муфтового соединения», однако конструкция защиты и критерии ее соответствия не определены. Просим установить конкретные технические требования к данной защите либо исключить требование. 17. Запрет сварных, штампованных деталей и конструкции на стяжных лентах. По ряду ТС не допускаются сварные и штампованные детали насосной части, а также конструкция на стяжных лентах. Способ изготовления и конструктивное исполнение насосной части определяются производителем и сами по себе не определяют рабочие характеристики оборудования. Просим исключить данные ограничения либо предоставить техническое обоснование невозможности применения таких конструкций на объектах заказчика. 18. Технический паспорт. В			
			составе заявки требуется предоставить технический паспорт, который должен содержать рабочие графики при 40, 45 и 50 Гц, конструктивный чертеж, лист данных, электрическую схему подключения и руководство по монтажу и эксплуатации. Фактически указанные в ТС характеристики конкретного подобранного насосного агрегата содержатся в техническом листе подбора (datasheet). Технический паспорт оформляется на изготовленное оборудование и предоставляется при поставке, а требования по монтажу, подключению и эксплуатации содержатся в отдельном руководстве производителя. Просим заменить требование о предоставлении технического паспорта в составе заявки на технический лист подбора предлагаемого насосного агрегата с необходимыми техническими и графическими характеристиками. Технический паспорт должен предоставляться при поставке оборудования, руководство			

			по монтажу и эксплуатации может предоставляться отдельным документом. 19. Противоречия по мощности электродвигателя В ряде ТС мощность двигателя в наименовании товара не соответствует диапазону, указанному далее в характеристиках: № 81804771-ОК2 - в наименовании не более 26 кВт, далее допускается до 27 кВт. № 81804682-ОК2 - в наименовании не более 37 кВт, далее допускается до 38 кВт. № 81803140-ОК2 - в наименовании не более 13 кВт, далее допускается до 14 кВт. № 86953279-ОК2 - в наименовании не более 7,5 кВт, далее допускается до 7,6 кВт. Просим устранить противоречия и установить единые требования по мощности электродвигателя. 19. Просим увеличить срок поставки до 90 календарных дней по заявке заказчика - оборудование является заказным и не является складскими			
			запасами производителей, относятся к промышленным сериям. Соответственно, срок изготовления может достигать до 90 календарных дней. При проведении предыдущей закупки аналогичного насосного оборудования камеральным контролем уже были выявлены требования, ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков. В текущих закупках сохранена совокупность точных гидравлических, конструктивных и паспортных характеристик конкретных моделей насосного оборудования. Учитывая, что закупка не связана с доукомплектованием или дооснащением существующего оборудования, просим в соответствии с п.121 Правил осуществления государственных закупок исключить необоснованные параметры либо расширить допустимые диапазоны при сохранении требуемых рабочих характеристик насосов. Если заказчик считает			
			установленные конструктивные параметры и узкие диапазоны обязательными для эксплуатации на существующих объектах, просим предоставить проектные, монтажные или расчетные документы, подтверждающие необходимость именно таких значений.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель генерального директора по производству Джангурбаев Серикбай Болатбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18322651

№ конкурса 17437836-1
Название конкурса Электропогружные насосы (ДВИ-5993)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-06 17:52:23 по 2026-08-10 17:52:23
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	850213302437	Замечание к КД	В технических спецификациях закупок № 81804771-ОК2, № 81804856-ОК2, № 81804682-ОК2, № 81803140-ОК2, № 81803392-ОК2 и № 86953279-ОК2 установлена совокупность точных паспортных и конструктивных параметров, соответствующих конкретным моделям насосных агрегатов. При этом закупка не связана с доукомплектованием или дооснащением существующего оборудования. В ТС также отсутствует информация о необходимости обеспечения совместимости с ранее установленным оборудованием конкретного исполнения. В соответствии с п.121 Правил осуществления государственных закупок просим исключить необоснованно узкие параметры либо установить допустимые диапазоны, позволяющие предложить эквивалентное оборудование других производителей при сохранении требуемых рабочих характеристик. Если установленные ограничения обусловлены конструкцией скважин, проектом	2026-08-10 15:38:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указаны требуемые характеристики товара и диапазоны отклонений, потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен строго придерживаться данных характеристик.

			или иными условиями объекта, просим предоставить соответствующие проектные, монтажные или расчетные данные, подтверждающие необходимость именно установленных параметров. 1. Рабочие точки. Во всех ТС установлен допуск рабочих точек всего ±0,3 м³/ч по производительности и ±0,3 м по напору. Такой допуск фактически требует совпадения с рабочей кривой конкретной модели насоса. Просим увеличить допустимое отклонение либо предоставить техническое обоснование необходимости допуска ±0,3. 2. Мощность и КПД в рабочих точках. Для каждой рабочей точки одновременно установлены точные значения Q/H, мощности на валу и КПД, в том числе с точностью до десятых. Совокупность данных параметров фактически повторяет заводскую характеристику конкретного насоса. Просим расширить допустимые значения мощности и КПД при обеспечении			
			требуемых рабочих режимов либо предоставить техническое обоснование указанных ограничений. 3. Высота столба жидкости над всасывающим патрубком. Для каждой рабочей точки отдельно установлена высота столба жидкости над всасывающим патрубком с точностью до десятых метра. Просим установить единое максимально допустимое значение либо предоставить расчет, подтверждающий необходимость указанных значений для каждой рабочей точки. 4. Диапазон производительности, напора и H(Q=0). Помимо трех рабочих точек установлены точные границы диапазона производительности и напора, а также H(Q=0). В совокупности данные требования задают практически всю гидравлическую характеристику конкретного насоса. Просим расширить допустимый рабочий диапазон без требования точного совпадения всей заводской характеристики либо предоставить			

			техническое обоснование установленных границ. 5. Количество ступеней. В ТС установлено строго определенное количество ступеней: 3, 5, 3, 10, 13 и 28 соответственно по закупкам. Количество ступеней является конструктивным решением производителя. Насос с другим количеством ступеней может обеспечить требуемые производительность, напор, мощность и КПД. Просим исключить точное количество ступеней либо предоставить техническое обоснование, почему насос с иным количеством ступеней не может применяться на объекте. 6. Момент инерции. Установлены конкретные значения момента инерции 0,025; 0,018; 0,045; 0,021; 0,012 и 0,006 кг·м^2 с допуском ±10 %. Момент инерции является конструктивным параметром конкретного насосного агрегата. Просим исключить данный параметр либо предоставить технический расчет, подтверждающий			
			необходимость именно установленных значений. 7. Частота вращения электродвигателя. Установлены точные значения частоты вращения 2875, 2880, 2885, 2890 и 2905 об/мин. При заданных 50 Гц и двухполюсном асинхронном двигателе фактическая частота вращения зависит от конструкции двигателя и величины скольжения. Просим установить допустимый диапазон частоты вращения вместо конкретного значения. 8. Номинальный ток и коэффициент мощности. В ТС установлены точные значения номинального тока до десятых ампера, а по отдельным позициям также коэффициент мощности при 4/4 и 3/4 нагрузки с точностью до тысячных. Данные значения являются паспортными характеристиками конкретного электродвигателя. Просим установить допустимые предельные значения либо предоставить техническое обоснование необходимости точного соответствия указанным			

			параметрам. 9. Масса насосного агрегата. Во всех ТС установлены одновременно минимальная и максимальная масса насосного агрегата, причем в отдельных позициях диапазон составляет всего 2–5 кг. Минимальная масса агрегата не определяет его рабочие характеристики и возможность эксплуатации. Просим исключить минимальное значение массы и при необходимости оставить только максимально допустимую массу. 10. Общая длина и наружный диаметр. Установлены крайне узкие диапазоны общей длины и диаметра насосных агрегатов. По отдельным позициям допустимый диапазон длины составляет всего 5 мм, диаметра - 5 мм. Для монтажа погружного насоса определяющим является соблюдение максимально допустимых монтажных габаритов. Просим установить максимальную допустимую длину и наружный диаметр. Если одновременно минимальные и максимальные			
			размеры обусловлены конструкцией существующих скважин, просим предоставить соответствующие проектные или монтажные данные. 11. Длина насосной части и электродвигателя. Дополнительно установлены отдельные диапазоны длины насосной части и электродвигателя. В отдельных ТС допуск составляет всего несколько миллиметров, например длина насосной части 1560–1562 мм. Распределение общей длины агрегата между насосной частью и электродвигателем является конструктивным решением производителя. Просим исключить данные ограничения и оставить общий допустимый габарит агрегата либо предоставить техническое обоснование необходимости именно указанных размеров насосной части и двигателя. 12. Диаметр электродвигателя 6" Во всех ТС установлен электродвигатель строго 6". Если данное требование обусловлено диаметром скважины,			

			достаточным является установление максимально допустимого наружного диаметра агрегата и необходимых присоединительных размеров. Просим установить максимально допустимый диаметр либо предоставить проектные данные, подтверждающие необходимость применения исключительно электродвигателя 6". 13. Материалы насосной части. ТС устанавливают конкретные материалы практически каждой детали насосной части: EN-GJL200/250, EN-GJS400, AISI 304/304L, AISI 316, AISI 431, LEXAN, NORYL и др. Материалы и конструкция насосной части у разных производителей отличаются при одинаковых или лучших эксплуатационных характеристиках. Просим допустить применение эквивалентных материалов с аналогичными или улучшенными механическими, коррозионными и эксплуатационными характеристиками. 14. Материалы и конструкция электродвигателя. ТС детально			
			устанавливают материалы внутренних элементов электродвигателя: вала, защиты от песка, опор, обшивки статора, обмотки, механического уплотнения, подшипников, мембраны, втулок, крепежа и других элементов. Данные требования определяют внутреннее конструктивное исполнение конкретного производителя. Просим допустить эквивалентные материалы и конструктивные решения, обеспечивающие не худшие эксплуатационные характеристики, либо предоставить техническое обоснование необходимости указанных материалов. 15. Специальная гальваническая защита. ТС требует наличие «специальной гальванической защиты всасывающей части», при этом не указан тип защиты, стандарт, параметры покрытия или иные критерии соответствия. Просим указать конкретные технические требования и критерии подтверждения соответствия либо исключить данное требование.			

			/> 16. Специальная защита муфтового соединения. Установлено требование о наличии «специальной защиты от механических взвесей муфтового соединения», однако конструкция защиты и критерии ее соответствия не определены. Просим установить конкретные технические требования к данной защите либо исключить требование. 17. Запрет сварных, штампованных деталей и конструкции на стяжных лентах. По ряду ТС не допускаются сварные и штампованные детали насосной части, а также конструкция на стяжных лентах. Способ изготовления и конструктивное исполнение насосной части определяются производителем и сами по себе не определяют рабочие характеристики оборудования. Просим исключить данные ограничения либо предоставить техническое обоснование невозможности применения таких конструкций на объектах заказчика. 18. Технический паспорт. В			
			составе заявки требуется предоставить технический паспорт, который должен содержать рабочие графики при 40, 45 и 50 Гц, конструктивный чертеж, лист данных, электрическую схему подключения и руководство по монтажу и эксплуатации. Фактически указанные в ТС характеристики конкретного подобранного насосного агрегата содержатся в техническом листе подбора (datasheet). Технический паспорт оформляется на изготовленное оборудование и предоставляется при поставке, а требования по монтажу, подключению и эксплуатации содержатся в отдельном руководстве производителя. Просим заменить требование о предоставлении технического паспорта в составе заявки на технический лист подбора предлагаемого насосного агрегата с необходимыми техническими и графическими характеристиками. Технический паспорт должен предоставляться при поставке оборудования, руководство			

			по монтажу и эксплуатации может предоставляться отдельным документом. 19. Противоречия по мощности электродвигателя В ряде ТС мощность двигателя в наименовании товара не соответствует диапазону, указанному далее в характеристиках: № 81804771-ОК2 - в наименовании не более 26 кВт, далее допускается до 27 кВт. № 81804682-ОК2 - в наименовании не более 37 кВт, далее допускается до 38 кВт. № 81803140-ОК2 - в наименовании не более 13 кВт, далее допускается до 14 кВт. № 86953279-ОК2 - в наименовании не более 7,5 кВт, далее допускается до 7,6 кВт. Просим устранить противоречия и установить единые требования по мощности электродвигателя. 19. Просим увеличить срок поставки до 90 календарных дней по заявке заказчика - оборудование является заказным и не является складскими			
			запасами производителей, относятся к промышленным сериям. Соответственно, срок изготовления может достигать до 90 календарных дней. При проведении предыдущей закупки аналогичного насосного оборудования камеральным контролем уже были выявлены требования, ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков. В текущих закупках сохранена совокупность точных гидравлических, конструктивных и паспортных характеристик конкретных моделей насосного оборудования. Учитывая, что закупка не связана с доукомплектованием или дооснащением существующего оборудования, просим в соответствии с п.121 Правил осуществления государственных закупок исключить необоснованные параметры либо расширить допустимые диапазоны при сохранении требуемых рабочих характеристик насосов. Если заказчик считает			

			установленные конструктивные параметры и узкие диапазоны обязательными для эксплуатации на существующих объектах, просим предоставить проектные, монтажные или расчетные документы, подтверждающие необходимость именно таких значений.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора по производству Джангурбаев Серикбай Болатбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).