Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984559-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Лоттың нөмірі:	№ 88704723-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қуатты кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение Кабель ВБбШвнг 5х6 (Энергосервис)
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**Тауардың атауы: ВБбШвнг маркалы күштік кабель, 5×6 мм²** **1. Мақсаты:** Электр энергиясын стационарлық электр қондырғыларына жеткізуге, электр желілерінде төсеуге, сондай-ақ механикалық зақымдану қаупі бар жағдайларда электр кабельдерін қорғауға арналған. **2. Техникалық сипаттамалары:** 1. Кабель маркасы – ВБбШвнг. 2. Ток өткізгіш желілерінің саны – 5. 3. Әрбір ток өткізгіш желінің қимасы – 6 мм². 4. Ток өткізгіш материалы – мыс. 5. Ток өткізгіш желілерінің оқшаулағышы – поливинилхлоридті пластикат (ПВХ). 6. Кабельдің қорғаныш қабаты – болат таспалы сауыт. 7. Сыртқы қабықшасы – жануды таратпайтын ПВХ пластикаты. 8. Кабель стационарлық электр желілерінде төсеуге жарамды болуы тиіс. 9. Номиналды кернеуі – өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес, Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. 10. Кабельдің сыртқы қабатында маркасы, желілер саны, қимасы және өндіруші туралы таңбалау болуы тиіс. 11. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық сапада болуы тиіс. 12. Жеткізу кезінде өндірушінің паспорты немесе сапасын растайтын құжат ұсынылуы тиіс. **3. Тауарды келісу және қабылдау талаптары:** Жеткізуші тауарды жеткізуге дейін кабельдің нақты маркасын, техникалық сипаттамаларын, номиналды кернеуін және өндірушісін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуі тиіс. Қажет болған жағдайда кабельдің техникалық паспортын, сәйкестік құжатын және фотосуретін ұсынады. Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Анықталған ақаулар мен сәйкессіздіктер жеткізушінің есебінен ауыстырылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984559-1
Наименование закупки:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Номер лота:	№ 88704723-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель силовой
Описание лота:	марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Приобретение Кабель ВБбШвнг 5х6 (Энергосервис)
Количество:	400
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписании договора 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Наименование товара: Силовой кабель марки ВБбШвнг, 5×6 мм²** **1. Назначение:** Предназначен для передачи электрической энергии к стационарным электроустановкам, прокладки в электрических сетях, в том числе в условиях возможного механического воздействия, требующих дополнительной защиты кабеля. **2. Технические характеристики:** 1. Марка кабеля – ВБбШвнг. 2. Количество токопроводящих жил – 5. 3. Сечение каждой токопроводящей жилы – 6 мм². 4. Материал токопроводящих жил – медь. 5. Изоляция токопроводящих жил – поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). 6. Защитный покров – броня из стальных лент. 7. Наружная оболочка – ПВХ пластикат, не распространяющий горение. 8. Кабель должен быть пригоден для прокладки в стационарных электрических сетях. 9. Номинальное напряжение – согласно технической документации производителя, предварительно согласовывается с Заказчиком. 10. На наружной оболочке кабеля должна присутствовать маркировка с указанием марки, количества и сечения жил, а также производителя. 11. Товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского качества. 12. При поставке должен быть представлен паспорт производителя либо документ, подтверждающий качество товара. **3. Требования к согласованию и приемке товара:** До поставки Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком конкретную марку кабеля, технические характеристики, номинальное напряжение и производителя. При необходимости Поставщик предоставляет технический паспорт, документ о соответствии и фотографию товара. Товар, не согласованный с Заказчиком либо не соответствующий требованиям технической спецификации, приемке не подлежит. Выявленные дефекты и несоответствия подлежат замене за счет Поставщика.