Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17420026-1
Сатып алудың атауы:	басқа жабдыққа қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83292592-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Түтік
Лоттың сипаттауы:	жоғары қысымның пневматикалық жүйелерінде ауа жіберу үшін, полиамидтен жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ASD-06 типті немесе соған ұқсас ауа ортасының қысымын өлшеу датчиктерін қосуға арналған Аксессуар (импульсті ПВХ қысымын өлшеу датчигінің түтігін құбырға қосуға арналған фитинг/емізік). Жалғау бөлігінің диаметрі кемінде-6 мм; Бекіту фланецінің диаметрі кемінде-25 мм; Жалғау бөлігінің ұзындығы кемінде-15 мм; Фитингтің жалпы ұзындығы кемінде 60-75 ММ.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17420026-1
Наименование закупки:	приобретение запасных частей на прочее оборудование
Номер лота:	№ 83292592-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка
Описание лота:	для передачи воздуха в пневматических системах повышенного давления, из полиамида
Дополнительное описание лота:	Аксессуар для подключения датчиков измерения давления воздушной среды типа ASD-06
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аксессуар для подключения датчиков измерения давления воздушной среды типа ASD-06 или аналогичный (штуцер/ниппель для подключения импульсной ПВХ трубки измерительного датчика давления в воздуховод). Диаметр соединительной части не менее- 6 мм; Диаметр крепежного фланца не менее - 25 мм; Длина соединительной части не менее - 15 мм; Общая длина штуцера не менее - 60-75 мм.