Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17325622-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81761925-3ЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған МП4-У, Кл. точн. 1,0 0÷1,6 Мпа манометрі
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Монометр МП4 диаметрі кемінде 160 мм. өлшеу шегі 0-10 кГс / см2. Аспаптар амплитудасы 0,1 мм аспайтын 25 Гц аспайтын жиілік диапазонындағы дірілдің әсеріне төтеп беруі тиіс (ГОСТ 12997-84 бойынша L3 тобы). Аспаптың Климаттық орындалуы ГОСТ 15150-69 дәлдік сыныбы 1-ден кем емес БОЙЫНША Т2 (жұмыс температурасының диапазоны -50-ден кем емес +60 °С артық емес) орындалуы бар. Шаң мен судың енуінен қорғау дәрежесі МЕМСТ 14254-96 бойынша кемінде IP53. Өлшенетін орта сұйықтық, температурасы +115 градустан аспайтын бу. Нұсқа орындау жалпы өнеркәсіптік болып табылады. Құрылғыны тексеру керек. ГОСТ 2405-88 манометрінің сәйкестігі

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17325622-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81761925-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр МП4-У, Кл. точн. 1,0 0÷1,6 Мпа для РК
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Монометр МП4 Диаметр не менее 160 мм. Предел измерений 0-10 кГс/см2. Приборы должны выдерживать воздействие вибрации в диапазоне частот не менее 5 не более 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997-84). Климатическое исполнение прибора имеют исполнение Т2 (диапазон рабочих температур не менее -50 не более +60 °С) по ГОСТ 15150-69 Класс точности не менее 1. Степень защиты от проникновения пыли и воды не менее IP53 по ГОСТ 14254-96. Измеряемая среда жидкость, пар температурой не более +115 градусов. Вариант исполнение общепромышленное. Должна быть Поверка прибора. Соответствие манометра ГОСТ 2405-88