Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17927009-1
Сатып алудың атауы:	Компьютерлік және желілік жабдықтар.
Лоттың нөмірі:	№ 83017212-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Үздіксіз қоректеу көзі
Лоттың сипаттауы:	резервтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үздіксіз қоректеу көзі
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Мәңгілік ел даңғылы, 11
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күнінен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылғы түрі: Желілік-интерактивті үздіксіз қоректендіру көзі (UPS). Толық қуаты: Кемінде 1500 ВА. Белсенді қуаты: Кемінде 900 Вт. Кіріс кернеуі: Кемінде 220 В. Кіріс кернеуінің диапазоны: Кемінде 165–275 В. Кіріс жиілігі: Кемінде 45–65 Гц. Шығыс кернеуі: Кемінде 220 В ±10%. Шығыс жиілігі: Кемінде 50/60 Гц ±0,5 Гц. Кернеуді тұрақтандыру: Автоматты кернеу реттегіші (AVR). Шығыс розеткалары: Кемінде 3 × Schuko (CEE 7). Кепілдік қызмет көрсету: Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Тауар жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісілсін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17927009-1
Наименование закупки:	Компьютерное и сетевое оборудование
Номер лота:	№ 83017212-ЗЦП1
Наименование лота:	Источник бесперебойного питания
Описание лота:	резервный
Дополнительное описание лота:	Источник бесперебойного питания
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Проспект Мангилик Ел, 11
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип устройства: Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания (UPS). Полная выходная мощность: Не менее 1500 ВА. Активная мощность: Не менее 900 Вт. Входное напряжение: Не менее 220 В. Диапазон входного напряжения: Не менее 165–275 В. Входная частота: Не менее 45–65 Гц. Выходное напряжение: Не менее 220 В ±10 %. Выходная частота: Не менее 50/60 Гц ±0,5 Гц. Стабилизация напряжения: Автоматический регулятор напряжения (AVR). Выходные розетки: Не менее 3 × Schuko (CEE 7). Гарантийное обслуживание: Гарантия не менее 12 месяцев. Товар перед поставкой согласовать с Заказчиком.