Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17476248-1
Сатып алудың атауы:	Гермовтулка, фланецті адаптер, индикатор құрылғысы
Лоттың нөмірі:	№ 82270785-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Желілік тоқ индикаторы
Лоттың сипаттауы:	сандық, панельдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ади-0.1.1 қысым, разряд шамасын көрсету құрылғысы. Құрылғының қуаты 24В. ағымдағы кіріс 4-20мА. Ағымдағы Шығыс 4-20мА. Үш таңбалы индикатордағы аспаптың индикациясы кіріс сигналына пропорционалды. Дәлдік класы 2,5. ГОСТ 15150-69 бойынша Uhl Климаттық орындалуы. Тапсырыс берушімен келісу.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394420100, Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Жітіқара қ. ИСТАЯ ИЩАНОВА 13
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде, тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ади-0.1.1 қысым, разряд шамасын көрсету құрылғысы. Құрылғының қуаты 24В. ағымдағы кіріс 4-20мА. Ағымдағы Шығыс 4-20мА. Үш таңбалы индикатордағы аспаптың индикациясы кіріс сигналына пропорционалды. Дәлдік класы 2,5. ГОСТ 15150-69 бойынша Uhl Климаттық орындалуы. Тапсырыс берушімен келісу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17476248-1
Наименование закупки:	Гермовтулка, фланцевый адаптер, устройство индикации
Номер лота:	№ 82270785-ЗЦП3
Наименование лота:	Индикатор сетевого тока
Описание лота:	цифровой, панельный
Дополнительное описание лота:	Устройство индикации величины давления, разряжения АДИ-0.1.1. Питание прибора 24В. Токовый вход 4-20мА. Токовый выход 4-20мА. Индикация прибора на трех знаковом индикаторе пропорционально входному сигналу. Класс точности 2,5. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69. Согласование с Заказчиком.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394420100, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара ИСТАЯ ИЩАНОВА 13
Срок поставки:	В течение 2026 года, 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устройство индикации величины давления, разряжения АДИ-0.1.1. Питание прибора 24В. Токовый вход 4-20мА. Токовый выход 4-20мА. Индикация прибора на трех знаковом индикаторе пропорционально входному сигналу. Класс точности 2,5. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69. Согласование с Заказчиком.