Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17575233-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87792726-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, шеткі, термиялық отырғызылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ктпн 10, 70×120 техникалық спецификациямен сәйкес
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса – жеткізу мерзімі 60 к. д.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 34839-2022.Шыққан жылы 2026 ж. ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.Кернеуі 10 кВ-тан төмен емес, өткізгіш өзектерінің қимасы 70-120 мм2 кем емес үш ядролы күштік кабель үшін КТПН-10 терминалды муфтасы, полимерлі Термо шөгілетін. Соңғы муфта электр жабдықтарына, РУ ұяшықтарына, трансформаторларға және басқа да электр қондырғыларына кернеуі 10 кВ-тан төмен емес үш ядролы күштік кабельдерді ұштауды және жалғауды орындауға арналған. Муфта сенімді электрлік оқшаулауды, механикалық қорғауды және кабельді кесу орнын тығыздауды қамтамасыз етуі керек. Түрі-КТПН-10. Терминал муфтасы, кем дегенде үш өзек саны, өткізгіш кабель өзектерінің материалы алюминий. Орындау-жиынтықтың нақты орындалуына сәйкес ішкі және сыртқы орнату үшін. Муфта бір үш фазалы соңғы кабельді кесуді орындау үшін қажет толық зауыттық жинақпен қамтамасыз етілуі керек. Жинаққа мыналар кіруі керек: оқшаулау элементтері; оқшаулағыш түтіктер; жылуды төмендететін элементтер; тығыздау элементтері; экрандау элементтері; жерге қосу элементтері; үш өзекке арналған кеңестер; жалғау және бекіту элементтері; оқшаулауды қалпына келтіру үшін қажетті материалдар; қысқыштар; монтаждау жөніндегі Нұсқаулық. Бір шеткі муфтаны штаттық монтаждау үшін қажетті барлық материалдар жеткізілім жиынтығына кіруі және жеке сатып алуды талап етпеуі тиіс. Муфта болуы керек: жаңа; зауытта жасалған; пайдалануда болмаған; оқшаулағыш элементтердің зақымдануы жоқ; жарықтар жоқ; деформациясыз; бүтін қаптамамен; орнатуға жарамды. Қаптамада муфтаның маркасы/түрі, көлденең қимасы, кернеуі және өндірушісі болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17575233-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СГЭ)
Номер лота:	№ 87792726-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	кабельная, концевая, термоусаживаемая
Дополнительное описание лота:	ктпн 10, 70×120 согласно технической спецификации
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 к.д.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 34839-2022.Год выпуска Не ранее 2026 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев. Муфта концевая КТПН-10, полимерная термоусаживаемая, для трехжильного силового кабеля напряжением не ниже 10 кВ, сечением токопроводящих жил не менее 70–120 мм². Концевая муфта предназначена для выполнения оконцевания и присоединения трехжильных силовых кабелей на напряжение не ниже 10 кВ к электрооборудованию, ячейкам РУ, трансформаторам и другим электроустановкам. Муфта должна обеспечивать надежную электрическую изоляцию, механическую защиту и герметизацию места разделки кабеля. Тип — КТПН-10. Концевая муфта, количество жил не менее трех, материал токопроводящих жил кабеля алюминий. Исполнение — для внутренней и наружной установки согласно конкретному исполнению комплекта. Муфта должна поставляться полным заводским комплектом, необходимым для выполнения одной трехфазной концевой разделки кабеля. В комплект должны входить: элементы изоляции; изоляционные трубки; термоусаживаемые элементы; элементы герметизации; экранирующие элементы; заземляющие элементы; наконечники для трех жил; соединительные и крепежные элементы; необходимые материалы для восстановления изоляции; зажимы; инструкция по монтажу. Все материалы, необходимые для штатного монтажа одной концевой муфты, должны входить в комплект поставки и не требовать отдельной закупки. Муфта должна быть: новой; заводского изготовления; не бывшей в эксплуатации; без повреждений изоляционных элементов; без трещин; без деформаций; с неповрежденной упаковкой; пригодной для монтажа на. На упаковке должна быть указана марка/тип муфты, диапазон сечения, напряжение и производитель.