Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17463294-1
Сатып алудың атауы:	Желдету жүйелеріне арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83378935-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	қол қалпақшасына, сорғылы-компрессорлық немесе бұрғылау құбырларын ұстауға және оларды ұңғыма сағасынада ұстап тұруға керек-жарақтарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Carel blct5c00w0 бу ылғалдағышына арналған электродтар мен тығыздағыштар жиынтығы. электр өткізгіштігі кемінде 350 және 1250 µS / см аспайды. Номиналды бу өнімділігі кемінде - 65 кг/сағ Қуат параметрлері кемінде - 3х400 В Өткізгіштік кемінде -350/1250 µS / cm. МЕМСТ 4860.2-83 талаптарына сәйкес"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17463294-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для вентиляционных систем
Номер лота:	№ 83378935-ЗЦП3
Наименование лота:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание лота:	для ручного клапана приспособлению для захвата насосно-компрессорных или бурильных труб и удержания их на весу в устье скважин
Дополнительное описание лота:	Комплект электродов и сальников, 400 В 3-фазный цилиндр, электропроводимость350 – 1250 µS/см.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Комплект электродов и сальников для цилиндра пароувлажнителя BLCT5C00W0 CAREL . электропроводимость не менее 350 и не более 1250 µS/см. Номинальная паропроизводительность не менее - 65 кг/ч Параметры электропитания не менее - 3х400 В В соответствии требованиям ГОСТ 4860.2-83"