Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17929227-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жеңі аязға төзімді
Лоттың нөмірі:	№ 81662654-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аязға төзімді өрт жеңі 80/1, 6
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ғимараты, 3
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 61 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аязға төзімді өрт жеңі 80/1, 6 Техникалық сипаттама: қысымды өрт жеңдері Ішкі жағы бар қысымды өрт жеңдері ішкі диаметрлі гидрооқшаулағыш жабын жинақтау үшін 1,6 МПа жұмыс қысымымен жылжымалы өрт техникасы. Жақтау (қақпақ) ішкі гидрооқшаулағыш синтетикалық талшықтар қабат (резеңке камера немесе полимерлі камера материалдар). Қысымды өрт жеңдері ҚР СТ талаптарына сәйкес дайындалады 1714-2007 және өзге де нормативтік құжаттар немесе техникалық нақты үлгідегі өрт сөндіру жеңдеріне арналған құжаттама, белгіленген тәртіппен бекітілген. Өрт жеңдері МЕМСТ бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс 12.2.037. ГОСТ 15150 бойынша " УХЛ " санаты (ҚР СТ 1714-2007 "Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Жеңдер өрт сөндіру. Өрт сөндірушінің техникалық талаптары қауіпсіздік. Сынау әдістері") жылжымалы өрт техникасының және қоршаған ортаның температурасында жұмыс істеуге арналған сәрсенбі минус 50° С-тан плюс 45 °С-қа дейін. Техникалық сипаттамалары: Ішкі диаметрі (мм) жеңнің ұзындығы, кемінде 20 + _ 1 (м) . Сынақ қысымы, кемінде 2 (МПа) . Жарылғыш қысым, кемінде 3.5 (МПа) . Жеңнің ұзындығы 1 метр, салмағы 0,45 (кг) аспайды. Жабынның ішкі қабатының қалыңдығы, кемінде 0,35 (мм). Толықтығы: - 20 +_ 1 (м) жылжу . Қысымды жеңдер мыналарға қойылуы керек бекітілген (мырышталған сыммен) жиынтықта диаметрі 1,6-1,8 мм), екі жағынан ГР-50 қосқыш бастары (ГОСТ 28352-89 өрт сөндірушіге қосылатын бастар жабдықтар. Әр жеңде бір жеңнен 150 мм қашықтықта ұштарында таңбалау болуы керек, пайдаланудың барлық мерзімі ішінде сақталатын, с көрсету: - атауы немесе тауар белгісі өндіруші кәсіпорындар және оның заңды мекен-жайы; өрт жеңінің ішкі диаметрі, мм; ұзындығы өрт сөндіру жеңі, м; жұмыс қысымы, Мпа; күндер дайындау (ай, жыл). пайдалану құжаттамасы (паспорт) мемлекеттік және орыс тілдерінде орындалған және мынадай мәліметтерді қамтуға : - атауы және дайындаушы кәсіпорынның заңды мекенжайы; - түрі негізгі параметрлері және өлшемдері; - толықтығы; - Климаттық орындалуы және пайдаланудың температуралық диапазоны; - Нұсқаулық пайдалану, тасымалдау және сақтау; - тәсілі таңбалауды орындау; - дайындаушының кепілдіктері. Таңбалау: ҚР СТ талаптарына сәйкес 1714-2007. Қаптама: сәйкес полиэтилен пакет

	ГОСТ 10354. Шарттары: - өнімнің талаптарға сәйкестігі "қойылатын талаптар "техникалық регламентінің 5-бөлімінің 286-т. объектілерді қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігі", Республика Үкіметінің қаулысымен бекітілген Қазақстан 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 16; - Тапсырыс беруші немесе оның өкіл техникалық бақылау жүргізе алады және/немесе тауарлардың сәйкестігін растау үшін оларды сынау техникалық сипаттамасы. Осы сынақтарға арналған барлық шығындар жеткізуші көтереді. Жеткізуші тауарды жеткізер алдында керек Тапсырыс берушімен алдын ала келісу барлық мәліметтер Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларының сәйкестігі, тауар сапалы.тел. 8705 902 0848 Заркум Хозяшевич СПАСОП қызметінің бастығы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17929227-1
Наименование закупки:	Рукав пожарный морозостойкий
Номер лота:	№ 81662654-ЗЦП2
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	Рукав пожарный морозостойкий 80/1,6
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Аэропорт здание, 3
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 61 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав пожарный морозостойкий 80/1,6 Техническая спецификация: напорные пожарные рукава Напорные пожарные рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием внутреннего диаметра с рабочим давлением 1,6 МПа для комплектации передвижной пожарной техники. Каркас (чехол) из синтетических волокон с внутренним гидроизоляционным слоем (резиновая камера или камера из полимерных материалов). Напорные пожарные рукава должны изготовляться в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007 и иных нормативных документов или технической документации на пожарные рукава конкретного типа, утвержденных в установленном порядке. Пожарные рукава должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.037. Категория «УХЛ» по госту 15150 (СТ РК 1714-2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний») предназначенные для комплектации передвижной пожарной техники и рассчитанные на работу при температуре окружающей среды от минус 50° С до плюс 45 °С. Технические характеристики: Внутренний диаметр (мм) Длина рукава, не менее 20 +_ 1 (м) . Испытательное давление, не менее 2(МПа) . Разрывное давление, не менее 3.5(МПа) . Масса рукава длиной 1 метр, не более 0,45 (кг). Толщина внутреннего слоя покрытия, не менее 0,35 (мм). Комплектность: - скатка 20 +_ 1 (м) . Напорные рукава должны быть поставлены в комплекте с навязанными (оцинкованной проволокой диаметром 1,6-1,8 мм), с обоих концов соединительными головками ГР-50 (ГОСТ 28352-89 Головки соединительные для пожарного оборудования. На каждом рукаве на расстоянии 150 мм от одного из концов должна быть нанесена маркировка, сохраняющаяся в течении всего срока эксплуатации, с указанием: - наименования или товарного знака предприятия- изготовителя и его юридический адрес; внутреннего диаметра пожарного рукава, мм; длины пожарного рукава, м; рабочего давления, Мпа; даты изготовления (месяц, год). эксплуатационная документация (паспорт) должна быть выполнена на государственном и русском языках, и содержать следующие сведения: - наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя; - тип напорного пожарного рукава; - основные параметры и размеры; - комплектность; - климатическое исполнение и температурный диапазон эксплуатации; - инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению; - способ выполнения маркировки; - гарантии изготовителя.

	Маркировка: в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007. Упаковка: Полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 10354. Условия: - соответствие продукции требованиям п. 286 раздела 5 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16; - заказчик или его представитель могут проводить технический контроль и/или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. Поставщик должен перед поставкой товара предварительно согласоваться с заказчиком все детали в соответствий техспецификаций заказчика, товар должен быть хорошего качества.тел. 8705 902 0848 Заркум Хозъяшевич начальник службы СПАСОП.