"Алматы жылу жүйесі"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алматинские тепловые сети"

Call-center: + 7 (727) 341 0700, email: info@alts.kz, URL: http:/www.alts.kz

19 ноября 2025 г.

Жылу энергиясын есепке алу торабын және жылу жеткізгішін жіберу АКТІСІ

АКТ допуска узла учёта тепловой энергии и теплоносителя

Абоненттің атауы:
Наименование абонента: **РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования"**

"АлТС" ЖШС-мен шарт":
Договор с ТОО "АлТС": **1341**

Есепке алу объектісі:
Объект учёта: **(Научно-практический центр (Элеваторный №1))**

Объектінің мекенжайы:
Адрес объект: ул.Байзакова, д.273А

Есептеу қондырғысы жөндеуден/тексеруден кейін рұқсат етіледі, монтаждау жұмыс жобасы бойынша жүзеге асырылады
Узел учёта допускается после ремонта/поверки, монтаж выполнен согласно рабочему проекту рег.№ 8084

после прочистки расходомера ало ОВ.
Услуги в работе.

Узел учета оборудован следующими средствами измерений:

Тип СИ	Заводской номер	Место установки	Параметры СИ			Пломбасы ЖШС "АлЖЖ"	Дата очередной поверки
			Dy	Min	Max	Пломбы ТОО "АлТС"	
QALCOSONIC	00174342	Обратный трубопровод	25	0,04	7,0	ТС 67064	04.05.2027
PL-6	1902091b	Обратный трубопровод	0	0,00	150,0	АС0058150	04.05.2027
QALCOSONIC	00174259	Подающий трубопровод	25	0,04	7,0	ТС 67063	04.05.2027
PL-6	1902091a	Подающий трубопровод	0	0,00	150,0	АС0058185	04.05.2027
SKS-3	43765	Узел учета				ТС 67062	04.05.2027

Есепке алу аспабын жіберу сәтіндегі қорытынды мәндер: / *Итоговые значения на момент допуска узла учёта:*

Жалпы / Общие, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	М3, тонн	Чаг/Час, Тр:	Бекіту уақыты:\Время фиксации:
1002,547	34934,480	28489,920		22025,04	*19.11.2025 1:02:06*

Байланыс параметрі:
Параметр связи: **Интернет: / 10.100.247.41:37771 / /** 2 а/сеет.

Ұсынамыз/Рекомендуем:

Күн сайын жылу энергиясын есепке алу торабының дұрыстығын бақылау, сондай-ақ салыстырып тексеруші мен "АлТС"ЖШС пломбаларының сақталуын қамтамасыз ету. Есепке алу торабының ақаулығы немесе пломбалардың сақталуы бұзылған жағдайда есепке алу торабын тексеру үшін "АлТС" ЖШС-ға+7(727)3410777 телефоны бойынша хабарласу қажет.

Ежедневно контролировать исправность узла учёта тепловой энергии, а также обеспечить сохранность пломб поверителя и ТОО "АлТС". В случае обнаружения неисправности узла учёта либо нарушения сохранности пломб необходимо обратиться в ТОО "АлТС" по тел.:+7(727)3410777 для оформления заявки на обследования узла учёта.

Представитель ТОО "АлТС": Инженер СКПУТЭ Турсун А.Т.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель потребителя: руководитель АХО Молдабекова А.Е.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Контактный телефон: +7 (747) 685-60-17

Сканировано с CamScanner