Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025956-1
Сатып алудың атауы:	Генераторға арналған аккумулятор зарядтағыш
Лоттың нөмірі:	№ 88886780-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қуаттандыру құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	дизель генератор батареясы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	24 В-тық генератор аккумуляторына арналған зарядтау құрылғысын сатып алып, орнатыңыз
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	235235100, Атырау облысы, Мақат ауданы, Доссор к. ул М. Утемисова 95
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Генераторға арналған аккумулятор зарядтағышын сатып алып, орнату қажет. Кернеуі: 24 В. Кіріс қуат көзі: 220 В (электр желісі). Құрылғы қызып кетуден және шамадан тыс жүктемеден қорғаныспен жабдықталуы тиіс. Таңдалған нақты өнім Тапсырыс берушімен келісіліп, мақұлдануы қажет. Жеткізуші тауарды жеткізуді, тиеуді, түсіруді және қажет болған жағдайда оны Тапсырыс берушінің қоймасына қайтаруды өз қаражаты мен ресурстары есебінен ұйымдастырады. Тауарды жеткізуге байланысты шығындарды Жеткізуші өз мойнына алады. Жеткізу орны: Атырау облысы, Мақат ауданы, Доссор кенті, М. Өтемісов көшесі, 95 мекенжайында орналасқан балабақша (мектепке дейінгі мекеме).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025956-1
Наименование закупки:	Зарядное устройство для аккумулятора генератора
Номер лота:	№ 88886780-ЗЦП1
Наименование лота:	Устройство зарядное
Описание лота:	для батареи дизель генератора
Дополнительное описание лота:	Приобрестись зарядное устройства для аккумулятор генератора 24 В с установить
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	235235100, Атырауская область, Макатский район, п.Доссор ул М. Утемисова 95
Срок поставки:	в течение 15-и календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобрестить и установить зарядное устройство для аккумулятора генератора и устоновить. Напряжение 24 В. Напряжения питания от сети 220В. Защита от перегрева, защита от перегрузки. Товар согласовать заказчиком. Поставщик своими силами и средствами организует доставку, возврат, погрузку, разгрузку на склад Заказчика. Доставку товара поставщик должен производить за свой счет Ясли-сад .Атырауская область, Макатский район пос Доссор ул М.Утемисова 95